

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	10,67	9,65	1,03		1	1			3
	01:00	10,24	9,25	0,99		1	1			3
	02:00	9,87	8,50	1,37		1	1			2
	03:00	9,68	8,06	1,62		1	1			2
	04:00	9,53	7,56	1,96		1	1			2
	05:00	9,42	7,26	2,15		1	1			1
	06:00	9,45	7,09	2,35		1	1			1
	07:00	9,81	7,50	2,31		1	1			1
	08:00	10,24	7,87	2,38		1	1			1
	09:00	10,72	8,26	2,46		1	1			2
	10:00	11,01	8,41	2,60		1	1			2
	11:00	11,23	8,60	2,62		1	1			2
	12:00	11,41	8,96	2,45		1	1			3
	13:00	11,71	9,47	2,25		1	1			3
	14:00	11,94	9,51	2,44		1	1			3
	15:00	12,14	9,58	2,55		1	1			4
	16:00	12,26	9,77	2,49		1	1			4
	17:00	12,42	10,01	2,41		1	1			4
	18:00	12,56	10,24	2,32		1	1			4
	19:00	12,58	10,62	1,95		1	1			5
	20:00	12,67	10,97	1,70		1	1			5
	21:00	12,51	10,91	1,60		1	1			5
	22:00	12,21	10,55	1,66		1	1			4
	23:00	11,97	10,08	1,89		1	1			3

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και ένα σε συντήρηση. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ στα 0,65MW. Μισθωμένη ισχύς 5 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης