

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	10,63	8,72	1,91		1	1			2
	01:00	10,25	8,03	2,21		1	1			1
	02:00	9,96	7,66	2,30		1	1			1
	03:00	9,81	7,50	2,30		1	1			1
	04:00	9,72	7,55	2,17		1	1			1
	05:00	9,68	7,37	2,31		1	1			1
	06:00	9,77	7,21	2,56		1	1			1
	07:00	9,99	7,44	2,56		1	1			1
	08:00	10,16	7,66	2,50		1	1			1
	09:00	10,50	7,96	2,55		1	1			1
	10:00	10,78	8,21	2,57		1	1			2
	11:00	11,01	8,47	2,54		1	1			2
	12:00	11,26	8,72	2,54		1	1			2
	13:00	11,54	9,01	2,52		1	1			3
	14:00	11,76	9,25	2,50		1	1			3
	15:00	11,95	9,46	2,49		1	1			3
	16:00	12,07	9,63	2,44		1	1			3
	17:00	12,24	9,88	2,36		1	1			4
	18:00	12,39	10,14	2,25		1	1			4
	19:00	12,45	10,32	2,13		1	1			4
	20:00	12,52	10,46	2,06		1	1			4
	21:00	12,39	10,42	1,97		1	1			4
	22:00	12,06	10,18	1,88		1	1			4
	23:00	11,82	10,05	1,77		1	1			4

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και ένα σε συντήρηση. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ στα 0,65MW. Μισθωμένη ισχύς 5 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης