

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000
Η Ε Π α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	9,24	9,24	0,00		1	1			3
	01:00	8,89	8,89	0,00		1	1			2
	02:00	8,59	8,59	0,00		1	1			2
	03:00	8,37	8,37	0,00		1	1			2
	04:00	8,20	8,13	0,07		1	1			1
	05:00	8,23	8,23	0,00		1	1			1
	06:00	8,41	8,41	0,00		1	1			2
	07:00	8,57	8,57	0,00		1	1			2
	08:00	8,91	8,91	0,00		1	1			2
	09:00	9,34	9,34	0,00		1	1			3
	10:00	9,45	9,45	0,00		1	1			3
	11:00	9,64	9,64	0,00		1	1			3
	12:00	10,00	10,00	0,00		1	1			4
	13:00	10,20	10,09	0,10		1	1			4
	14:00	10,39	10,28	0,10		1	1			4
	15:00	10,57	10,41	0,15		1	1			4
	16:00	10,68	10,43	0,25		1	1			4
	17:00	10,90	10,46	0,44		1	1			4
	18:00	11,15	10,62	0,54		1	1			4
	19:00	11,29	10,60	0,69		1	1			4
	20:00	11,36	10,42	0,94		1	1			4
	21:00	11,32	10,56	0,76		1	1			4
	22:00	11,21	10,54	0,67		1	1			4
	23:00	10,78	10,17	0,61		1	1			4

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ στα 0,65MW.
Μισθωμένη ισχύς 5 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης