

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000
Η Ε Π α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	8,70	8,29	0,41		1	1			2
	01:00	8,49	8,12	0,37		1	1			1
	02:00	8,20	7,61	0,58		1	1			1
	03:00	8,03	7,09	0,94		1	1			1
	04:00	7,87	6,60	1,27		1	1			1
	05:00	8,01	6,70	1,31		1	1			1
	06:00	8,16	7,18	0,98		1	1			1
	07:00	8,43	7,83	0,60		1	1			1
	08:00	8,74	8,45	0,29		1	1			2
	09:00	9,00	8,70	0,29		1	1			2
	10:00	9,15	8,64	0,51		1	1			2
	11:00	9,25	8,53	0,72		1	1			2
	12:00	9,54	8,75	0,79		1	1			2
	13:00	9,77	8,79	0,98		1	1			2
	14:00	9,96	8,77	1,19		1	1			2
	15:00	10,11	8,80	1,30		1	1			2
	16:00	10,11	9,21	0,90		1	1			2
	17:00	10,36	9,01	1,36		1	1			2
	18:00	10,69	9,29	1,41		1	1			3
	19:00	10,82	9,35	1,47		1	1			3
	20:00	11,02	9,76	1,26		1	1			3
	21:00	10,99	9,97	1,02		1	1			4
	22:00	11,04	10,12	0,92		1	1			4
	23:00	10,83	10,29	0,54		1	1			3

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ στα 0,65MW.
Μισθωμένη ισχύς 5 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης