

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x20)
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	21,36	20,99	0,38			1	1						
	01:00	20,53	20,15	0,38			1	1						
	02:00	20,06	19,73	0,33			1	1						
	03:00	20,07	19,79	0,28			1	1						
	04:00	20,59	20,36	0,22			1	1						
	05:00	21,66	21,49	0,17			1	1						
	06:00	23,32	23,13	0,19			1	1						
	07:00	25,78	25,64	0,13	1		1	1						
	08:00	27,46	27,22	0,24	1		1	1						
	09:00	28,47	28,25	0,23	1		1	1						
	10:00	28,73	28,49	0,24	1		1	1						
	11:00	28,73	28,55	0,18	1		1	1						
	12:00	28,33	28,18	0,15	1		1	1						
	13:00	28,56	28,45	0,11	1		1	1						
	14:00	28,44	28,17	0,27	1		1	1						
	15:00	28,55	28,02	0,54	1		1	1						
	16:00	32,43	31,43	1,00	1		1	1						1
	17:00	33,50	32,13	1,37	1		1	1						2
	18:00	34,71	32,80	1,91	1		1	1						2
	19:00	35,17	32,58	2,58	1		1	1						2
	20:00	35,30	32,20	3,10	1		1	1						2
	21:00	34,36	30,76	3,59	1		1	1						1
	22:00	33,02	29,05	3,96	1		1	1						
	23:00	32,44	27,31	5,12	1		1	1						

Μισθωμένη ισχύς 20 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης