

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000
Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	23,48	21,98	1,51			1	1						
	01:00	21,97	20,74	1,23			1	1						
	02:00	20,66	19,76	0,89			1	1						
	03:00	19,67	19,05	0,61			1	1						
	04:00	19,09	18,79	0,30			1	1						
	05:00	18,93	18,61	0,32			1	1						
	06:00	19,25	18,89	0,36			1	1						
	07:00	20,31	20,02	0,29			1	1						
	08:00	21,62	21,35	0,26			1	1						
	09:00	22,32	21,99	0,32			1	1						
	10:00	22,64	21,97	0,67			1	1						
	11:00	22,84	22,17	0,67			1	1						
	12:00	22,74	22,06	0,68			1	1						
	13:00	23,03	22,28	0,75			1	1						
	14:00	23,30	22,81	0,49			1	1						
	15:00	23,87	23,58	0,29			1	1						1
	16:00	24,78	24,72	0,06			1	1						2
	17:00	25,90	25,83	0,07			1	1						3
	18:00	26,84	26,79	0,05			1	1						4
	19:00	26,54	26,42	0,12			1	1						4
	20:00	26,23	25,85	0,37			1	1						3
	21:00	25,99	25,02	0,97			1	1						2
	22:00	25,35	23,90	1,45			1	1						1
	23:00	25,55	23,43	2,12			1	1						1

Μισθωμένη ισχύς 30 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης