

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,105	0,000					1
	01:00	0,105	0,000					1
	02:00	0,106	0,000					1
	03:00	0,101	0,000					1
	04:00	0,108	0,000					1
	05:00	0,105	0,000					1
	06:00	0,107	0,000					1
	07:00	0,097	0,000					1
	08:00	0,100	0,000					1
	09:00	0,105	0,000					1
	10:00	0,110	0,000					1
	11:00	0,117	0,000					1
	12:00	0,109	0,000					1
	13:00	0,101	0,000					1
	14:00	0,097	0,000					1
	15:00	0,098	0,000					1
	16:00	0,105	0,000					1
	17:00	0,120	0,000					1
	18:00	0,122	0,000					1
	19:00	0,137	0,000					1
	20:00	0,130	0,000					1
	21:00	0,130	0,000					1
	22:00	0,122	0,000					1
	23:00	0,110	0,000					1

Ο υβριδικός σταθμός βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,111	0,000					1
	01:00	0,106	0,000					1
	02:00	0,101	0,000					1
	03:00	0,104	0,000					1
	04:00	0,103	0,000					1
	05:00	0,101	0,000					1
	06:00	0,103	0,000					1
	07:00	0,092	0,000			1		
	08:00	0,103	0,000			1		
	09:00	0,106	0,000			1		
	10:00	0,110	0,000			1		
	11:00	0,119	0,000			1		
	12:00	0,122	0,000			1		
	13:00	0,122	0,000			1		
	14:00	0,107	0,000			1		
	15:00	0,104	0,000			1		
	16:00	0,106	0,000			1		
	17:00	0,116	0,000			1		
	18:00	0,128	0,000			1		
	19:00	0,127	0,000			1		
	20:00	0,126	0,000			1		
	21:00	0,120	0,000			1		
	22:00	0,116	0,000			1		
	23:00	0,116	0,000			1		

Ο υβριδικός σταθμός βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,107	0,000			1		
	01:00	0,103	0,000			1		
	02:00	0,104	0,000			1		
	03:00	0,101	0,000			1		
	04:00	0,099	0,000			1		
	05:00	0,101	0,000			1		
	06:00	0,105	0,000			1		
	07:00	0,090	0,000			1		
	08:00	0,093	0,000			1		
	09:00	0,115	0,000			1		
	10:00	0,125	0,000			1		
	11:00	0,125	0,000			1		
	12:00	0,121	0,000			1		
	13:00	0,116	0,000			1		
	14:00	0,107	0,000			1		
	15:00	0,094	0,000			1		
	16:00	0,108	0,000			1		
	17:00	0,125	0,000			1		
	18:00	0,127	0,000			1		
	19:00	0,148	0,000		1	1		
	20:00	0,140	0,000			1		
	21:00	0,127	0,000			1		
	22:00	0,119	0,000			1		
	23:00	0,112	0,000			1		

Ο υβριδικός σταθμός βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,112	0,000			1		
	01:00	0,109	0,000			1		
	02:00	0,106	0,000			1		
	03:00	0,103	0,000			1		
	04:00	0,104	0,000			1		
	05:00	0,103	0,000			1		
	06:00	0,108	0,000			1		
	07:00	0,099	0,000			1		
	08:00	0,107	0,000			1		
	09:00	0,113	0,000			1		
	10:00	0,127	0,000			1		
	11:00	0,129	0,000			1		
	12:00	0,130	0,000			1		
	13:00	0,115	0,000			1		
	14:00	0,100	0,000			1		
	15:00	0,092	0,000			1		
	16:00	0,093	0,000			1		
	17:00	0,117	0,000			1		
	18:00	0,125	0,000			1		
	19:00	0,118	0,000			1		
	20:00	0,118	0,000			1		
	21:00	0,120	0,000			1		
	22:00	0,119	0,000			1		
	23:00	0,104	0,000			1		

Ο υβριδικός σταθμός βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,098	0,000			1		
	01:00	0,091	0,000			1		
	02:00	0,091	0,000			1		
	03:00	0,087	0,000			1		
	04:00	0,088	0,000			1		
	05:00	0,088	0,000			1		
	06:00	0,095	0,000			1		
	07:00	0,088	0,000			1		
	08:00	0,087	0,000			1		
	09:00	0,094	0,003			1		
	10:00	0,096	0,096					
	11:00	0,102	0,102					
	12:00	0,086	0,086					
	13:00	0,093	0,093					
	14:00	0,086	0,086					
	15:00	0,078	0,078					
	16:00	0,078	0,078					
	17:00	0,102	0,102					
	18:00	0,117	0,117					
	19:00	0,120	0,120					
	20:00	0,141	0,141					
	21:00	0,144	0,144					
	22:00	0,124	0,124					
	23:00	0,115	0,115					

Ο υβριδικός σταθμός βρίσκεται σε συντήρηση έως τις 09:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,108	0,108					
	01:00	0,101	0,101					
	02:00	0,096	0,096					
	03:00	0,099	0,099					
	04:00	0,101	0,101					
	05:00	0,100	0,100					
	06:00	0,112	0,112					
	07:00	0,098	0,098					
	08:00	0,099	0,099					
	09:00	0,107	0,107					
	10:00	0,108	0,108					
	11:00	0,107	0,107					
	12:00	0,105	0,105					
	13:00	0,100	0,100					
	14:00	0,104	0,104					
	15:00	0,097	0,097					
	16:00	0,100	0,100					
	17:00	0,129	0,129					
	18:00	0,141	0,141					
	19:00	0,149	0,149					
	20:00	0,138	0,138					
	21:00	0,135	0,135					
	22:00	0,125	0,125					
	23:00	0,114	0,114					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,109	0,109					
	01:00	0,101	0,101					
	02:00	0,098	0,098					
	03:00	0,093	0,093					
	04:00	0,095	0,095					
	05:00	0,099	0,099					
	06:00	0,100	0,100					
	07:00	0,100	0,100					
	08:00	0,098	0,098					
	09:00	0,102	0,102					
	10:00	0,110	0,110					
	11:00	0,095	0,095					
	12:00	0,096	0,096					
	13:00	0,095	0,095					
	14:00	0,089	0,089					
	15:00	0,082	0,082					
	16:00	0,093	0,093					
	17:00	0,122	0,122					
	18:00	0,127	0,127					
	19:00	0,130	0,130					
	20:00	0,118	0,118					
	21:00	0,122	0,122					
	22:00	0,113	0,113					
	23:00	0,106	0,106					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης