

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	61	1					
	01:00	59	1					
	02:00	57	1					
	03:00	56	1					
	04:00	57	1					
	05:00	57	1					
	06:00	57	1					
	07:00	60	1					
	08:00	65	1					
	09:00	69	1					
	10:00	73	1		1			
	11:00	76	1		1			
	12:00	77	1		1			
	13:00	75	1		1			
	14:00	72	1		1			
	15:00	70	1		1			
	16:00	68	1		1			
	17:00	69	1		1			
	18:00	71	1		1			
	19:00	72	1		1			
	20:00	71	1					
	21:00	70	1					
	22:00	66	1					
	23:00	58	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	61	1					
	01:00	58	1					
	02:00	57	1					
	03:00	56	1					
	04:00	56	1					
	05:00	57	1					
	06:00	58	1					
	07:00	60	1					
	08:00	62	1					
	09:00	66	1					
	10:00	69	1					
	11:00	72	1					
	12:00	73	1					
	13:00	72	1					
	14:00	69	1					
	15:00	61	1					
	16:00	60	1					
	17:00	63	1					
	18:00	70	1					
	19:00	75	1		1			
	20:00	74	1		1			
	21:00	72	1		1			
	22:00	65	1					
	23:00	57	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	00:00	58	1					
	01:00	53	1					
	02:00	51	1					
	03:00	51	1					
	04:00	52	1					
	05:00	54	1					
	06:00	56	1					
	07:00	59	1					
	08:00	62	1					
	09:00	64	1					
	10:00	66	1					
	11:00	66	1					
	12:00	65	1					
	13:00	63	1					
	14:00	61	1					
	15:00	60	1					
	16:00	60	1					
	17:00	64	1					
	18:00	72	1		1			
	19:00	76	1		1			
	20:00	75	1		1			
	21:00	73	1		1			
	22:00	66	1					
	23:00	57	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025	00:00	57	1					
	01:00	52	1					
	02:00	50	1					
	03:00	48	1					
	04:00	48	1					
	05:00	50	1					
	06:00	53	1					
	07:00	56	1					
	08:00	60	1					
	09:00	61	1					
	10:00	63	1					
	11:00	66	1					
	12:00	66	1					
	13:00	64	1					
	14:00	61	1					
	15:00	59	1					
	16:00	59	1					
	17:00	64	1					
	18:00	72	1		1			
	19:00	74	1		1			
	20:00	75	1		1			
	21:00	72	1		1			
	22:00	66	1					
	23:00	58	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025	00:00	56	1					
	01:00	51	1					
	02:00	48	1					
	03:00	46	1					
	04:00	46	1					
	05:00	48	1					
	06:00	52	1					
	07:00	56	1					
	08:00	61	1					
	09:00	64	1					
	10:00	67	1					
	11:00	69	1					
	12:00	69	1					
	13:00	68	1					
	14:00	65	1					
	15:00	63	1					
	16:00	61	1					
	17:00	66	1					
	18:00	74	1		1			
	19:00	77	1		1			
	20:00	78	1		1			
	21:00	76	1		1			
	22:00	72	1		1			
	23:00	64	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025	00:00	58	1					
	01:00	56	1					
	02:00	55	1					
	03:00	56	1					
	04:00	58	1					
	05:00	60	1					
	06:00	62	1					
	07:00	64	1					
	08:00	66	1					
	09:00	69	1					
	10:00	73	1		1			
	11:00	76	1		1			
	12:00	78	1		1			
	13:00	76	1		1			
	14:00	73	1		1			
	15:00	70	1		1			
	16:00	67	1		1			
	17:00	70	1		1			
	18:00	75	1		1			
	19:00	79	1		1			
	20:00	80	1		1			
	21:00	76	1		1			
	22:00	72	1		1			
	23:00	62	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	62	1					
	01:00	59	1					
	02:00	57	1					
	03:00	57	1					
	04:00	58	1					
	05:00	60	1					
	06:00	64	1					
	07:00	67	1					
	08:00	68	1					
	09:00	71	1					
	10:00	75	1		1			
	11:00	77	1		1			
	12:00	77	1		1			
	13:00	76	1		1			
	14:00	73	1		1			
	15:00	72	1		1			
	16:00	72	1		1			
	17:00	74	1		1			
	18:00	78	1		1			
	19:00	81	1		1			
	20:00	83	1		1			
	21:00	79	1		1			
	22:00	73	1		1			
	23:00	64	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης