

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	00:00	60		1				
	01:00	56		1				
	02:00	54		1				
	03:00	54		1				
	04:00	55		1				
	05:00	57		1				
	06:00	59		1				
	07:00	62		1				
	08:00	66		1				
	09:00	69		1				
	10:00	71		1				
	11:00	73		1				
	12:00	73		1				
	13:00	69		1				
	14:00	66		1				
	15:00	62		1				
	16:00	60		1				
	17:00	63		1				
	18:00	68		1				
	19:00	71		1				
	20:00	71		1				
	21:00	71		1				
	22:00	66		1				
	23:00	58		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	00:00	59		1				
	01:00	56		1				
	02:00	54		1				
	03:00	53		1				
	04:00	53		1				
	05:00	55		1				
	06:00	56		1				
	07:00	60		1				
	08:00	63		1				
	09:00	66		1				
	10:00	69		1				
	11:00	70		1				
	12:00	70		1				
	13:00	67		1				
	14:00	64		1				
	15:00	61		1				
	16:00	58		1				
	17:00	62		1				
	18:00	70		1				
	19:00	75		1				
	20:00	74		1				
	21:00	71		1				
	22:00	66		1				
	23:00	59		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	58		1				
	01:00	54		1				
	02:00	52		1				
	03:00	51		1				
	04:00	52		1				
	05:00	54		1				
	06:00	56		1				
	07:00	59		1				
	08:00	61		1				
	09:00	63		1				
	10:00	63		1				
	11:00	64		1				
	12:00	63		1				
	13:00	61		1				
	14:00	58		1				
	15:00	57		1				
	16:00	58		1				
	17:00	64		1				
	18:00	71		1				
	19:00	74		1				
	20:00	75		1				
	21:00	73		1				
	22:00	67		1				
	23:00	58		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	58		1				
	01:00	53		1				
	02:00	50		1				
	03:00	48		1				
	04:00	49		1				
	05:00	51		1				
	06:00	53		1				
	07:00	56		1				
	08:00	59		1				
	09:00	60		1				
	10:00	62		1				
	11:00	65		1				
	12:00	64		1				
	13:00	63		1				
	14:00	60		1				
	15:00	59		1				
	16:00	62		1				
	17:00	67		1				
	18:00	75		1			1	
	19:00	79		1			1	
	20:00	80		1			1	
	21:00	77		1			1	
	22:00	69		1				
	23:00	60		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	59		1				
	01:00	53		1				
	02:00	49		1				
	03:00	47		1				
	04:00	47		1				
	05:00	49		1				
	06:00	52		1				
	07:00	56		1				
	08:00	60		1				
	09:00	64		1				
	10:00	65		1				
	11:00	65		1				
	12:00	65		1				
	13:00	63		1				
	14:00	61		1				
	15:00	60		1				
	16:00	61		1				
	17:00	70		1				
	18:00	80		1		1		
	19:00	83		1		1		
	20:00	82		1		1		
	21:00	78		1		1		
	22:00	71		1				
	23:00	63		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	58		1				
	01:00	55		1				
	02:00	54		1				
	03:00	55		1				
	04:00	57		1				
	05:00	60		1				
	06:00	63		1				
	07:00	66		1				
	08:00	69		1				
	09:00	70		1				
	10:00	72		1				
	11:00	74		1				
	12:00	74		1				
	13:00	73		1				
	14:00	71		1				
	15:00	68		1				
	16:00	69		1				
	17:00	78		1			1	
	18:00	89		1			1	
	19:00	92		1			1	
	20:00	91		1			1	
	21:00	87		1			1	
	22:00	78		1			1	
	23:00	66		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	65		1				
	01:00	62		1				
	02:00	61		1				
	03:00	61		1				
	04:00	62		1				
	05:00	64		1				
	06:00	67		1				
	07:00	69		1				
	08:00	70		1				
	09:00	72		1				
	10:00	76		1		1		
	11:00	79		1		1		
	12:00	80		1		1		
	13:00	78		1		1		
	14:00	75		1		1		
	15:00	73		1		1		
	16:00	72		1		1		
	17:00	76		1		1		
	18:00	85		1		1		
	19:00	89		1		1		
	20:00	89		1		1		
	21:00	86		1		1		
	22:00	77		1		1		
	23:00	65		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης