

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,988		1	1			
	01:00	0,890			1			
	02:00	0,869			1			
	03:00	0,831			1			
	04:00	0,830			1			
	05:00	0,854			1			
	06:00	0,869			1			
	07:00	0,861			1			
	08:00	0,846			1			
	09:00	0,901			1			
	10:00	0,851			1			
	11:00	0,838			1			
	12:00	0,846			1			
	13:00	0,959			1			
	14:00	0,976			1			
	15:00	0,959		1	1			
	16:00	1,026		1	1			
	17:00	1,154		1	1			
	18:00	1,197		1	1			
	19:00	1,203		1	1			
	20:00	1,195		1	1			
	21:00	1,113		1	1			
	22:00	0,987		1	1			
	23:00	0,951		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,879			1			
	01:00	0,825			1			
	02:00	0,813			1			
	03:00	0,818			1			
	04:00	0,833			1			
	05:00	0,784			1			
	06:00	0,763			1			
	07:00	0,876			1			
	08:00	0,953			1			
	09:00	1,005			1			
	10:00	0,957			1			
	11:00	0,881			1			
	12:00	0,808			1			
	13:00	0,791			1			
	14:00	0,805			1			
	15:00	0,969			1			
	16:00	1,041		1	1			
	17:00	1,154		1	1			
	18:00	1,172		1	1			
	19:00	1,161		1	1			
	20:00	1,214		1	1			
	21:00	1,077		1	1			
	22:00	1,059		1	1			
	23:00	1,005		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,911		1	1			
	01:00	0,797			1			
	02:00	0,774			1			
	03:00	0,739			1			
	04:00	0,735			1			
	05:00	0,809			1			
	06:00	0,845			1			
	07:00	0,864			1			
	08:00	0,867			1			
	09:00	0,992			1			
	10:00	0,983			1			
	11:00	1,006			1			
	12:00	1,073		1	1			
	13:00	1,045		1	1			
	14:00	1,102		1	1			
	15:00	1,133		1	1			
	16:00	1,118		1	1			
	17:00	1,238		1	1			
	18:00	1,341		1	1			
	19:00	1,317		1	1			
	20:00	1,278		1	1			
	21:00	1,191		1	1			
	22:00	1,104		1	1			
	23:00	1,054		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,005			1			
	01:00	0,881			1			
	02:00	0,848			1			
	03:00	0,834			1			
	04:00	0,845			1			
	05:00	0,865			1			
	06:00	0,891			1			
	07:00	0,928			1			
	08:00	1,010			1			
	09:00	1,015			1			
	10:00	1,031			1			
	11:00	1,068		1	1			
	12:00	1,065		1	1			
	13:00	0,989		1	1			
	14:00	0,950		1	1			
	15:00	0,959		1	1			
	16:00	1,045		1	1			
	17:00	1,147		1	1			
	18:00	1,235		1	1			
	19:00	1,194		1	1			
	20:00	1,175		1	1			
	21:00	1,119		1	1			
	22:00	0,970		1	1			
	23:00	0,936			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ ρ ε μ ε ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,874			1			
	01:00	0,850			1			
	02:00	0,835			1			
	03:00	0,832			1			
	04:00	0,807			1			
	05:00	0,865			1			
	06:00	0,858			1			
	07:00	0,916			1			
	08:00	0,988			1			
	09:00	0,967			1			
	10:00	0,974			1			
	11:00	1,024			1			
	12:00	0,944			1			
	13:00	0,946			1			
	14:00	0,962			1			
	15:00	0,970			1			
	16:00	1,089		1	1			
	17:00	1,205		1	1			
	18:00	1,241		1	1			
	19:00	1,224		1	1			
	20:00	1,133		1	1			
	21:00	1,068		1	1			
	22:00	0,957		1	1			
	23:00	0,913			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,888			1			
	01:00	0,780			1			
	02:00	0,748			1			
	03:00	0,734			1			
	04:00	0,759			1			
	05:00	0,775			1			
	06:00	0,799			1			
	07:00	0,845			1			
	08:00	0,873			1			
	09:00	0,827			1			
	10:00	0,825			1			
	11:00	0,889			1			
	12:00	0,838			1			
	13:00	0,957			1			
	14:00	0,887			1			
	15:00	0,960			1			
	16:00	1,040		1	1			
	17:00	1,132		1	1			
	18:00	1,204		1	1			
	19:00	1,157		1	1			
	20:00	1,143		1	1			
	21:00	1,054		1	1			
	22:00	1,051		1	1			
	23:00	1,025		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ ρ ε μ ε ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,905		1				
	01:00	0,887		1				
	02:00	0,886		1				
	03:00	0,779		1				
	04:00	0,781		1				
	05:00	0,784		1				
	06:00	0,822		1				
	07:00	0,831		1				
	08:00	0,850		1				
	09:00	0,846		1				
	10:00	0,797		1				
	11:00	0,822		1				
	12:00	0,805		1				
	13:00	0,859		1				
	14:00	0,863		1				
	15:00	0,864		1				
	16:00	0,966		1				
	17:00	1,045		1	1			
	18:00	1,084		1	1			
	19:00	1,091		1	1			
	20:00	1,078		1	1			
	21:00	1,029		1	1			
	22:00	0,935			1			
	23:00	0,841			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης