

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,815			1			
	01:00	0,836			1			
	02:00	0,799			1			
	03:00	0,781			1			
	04:00	0,794			1			
	05:00	0,824			1			
	06:00	0,815			1			
	07:00	0,840			1			
	08:00	0,931			1			
	09:00	0,836	1	1		1		
	10:00	0,828		1				
	11:00	0,797		1				
	12:00	0,929		1				
	13:00	0,957		1				
	14:00	0,891		1				
	15:00	0,947		1				
	16:00	1,000		1				
	17:00	1,127		1		1		
	18:00	1,236		1		1		
	19:00	1,169		1		1		
	20:00	1,073		1		1		
	21:00	1,025		1		1		
	22:00	0,922		1				
	23:00	0,859		1				

Στο διάστημα 08:58 – 09:04 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης στην μονάδα G3.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,840		1				
	01:00	0,791		1				
	02:00	0,763		1				
	03:00	0,755		1				
	04:00	0,752		1				
	05:00	0,768		1				
	06:00	0,805		1				
	07:00	0,821		1				
	08:00	0,850		1				
	09:00	0,858		1				
	10:00	0,913		1				
	11:00	0,931		1				
	12:00	0,804		1				
	13:00	0,796		1				
	14:00	0,854		1				
	15:00	0,923		1				
	16:00	0,989		1				
	17:00	1,134		1		1		
	18:00	1,148		1		1		
	19:00	1,124		1		1		
	20:00	1,238		1		1		
	21:00	1,144		1		1		
	22:00	1,062		1		1		
	23:00	0,988		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,913		1				
	01:00	0,876		1				
	02:00	0,796		1				
	03:00	0,742		1				
	04:00	0,760		1				
	05:00	0,838		1				
	06:00	0,901		1				
	07:00	0,907		1				
	08:00	0,956		1				
	09:00	0,923		1				
	10:00	0,889		1				
	11:00	0,830		1				
	12:00	0,822		1				
	13:00	0,816		1				
	14:00	0,833		1				
	15:00	0,901		1				
	16:00	0,990		1				
	17:00	1,076		1		1		
	18:00	1,131		1		1		
	19:00	1,115		1		1		
	20:00	1,089		1		1		
	21:00	1,027		1		1		
	22:00	0,962		1		1		
	23:00	0,878		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,820		1				
	01:00	0,798		1				
	02:00	0,772		1				
	03:00	0,774		1				
	04:00	0,782		1				
	05:00	0,803		1				
	06:00	0,897		1				
	07:00	0,950		1				
	08:00	0,952		1				
	09:00	0,961		1				
	10:00	0,929		1				
	11:00	0,880		1				
	12:00	0,841		1				
	13:00	0,848		1				
	14:00	0,886		1				
	15:00	1,005		1				
	16:00	1,069		1		1		
	17:00	1,195		1		1		
	18:00	1,107		1		1		
	19:00	1,124		1		1		
	20:00	1,109		1		1		
	21:00	1,046		1		1		
	22:00	0,949		1		1		
	23:00	0,887		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,815		1				
	01:00	0,776		1				
	02:00	0,764		1				
	03:00	0,760		1				
	04:00	0,759		1				
	05:00	0,821		1				
	06:00	0,823		1				
	07:00	0,808		1				
	08:00	0,847		1				
	09:00	0,871		1				
	10:00	0,865		1				
	11:00	0,839		1				
	12:00	0,843		1				
	13:00	0,893		1				
	14:00	0,870		1				
	15:00	0,910		1				
	16:00	0,991		1				
	17:00	1,246		1		1		
	18:00	1,297		1		1		
	19:00	1,235		1		1		
	20:00	1,242		1		1		
	21:00	1,208		1		1		
	22:00	1,096		1		1		
	23:00	1,052		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,940		1		1		
	01:00	0,914				1		
	02:00	0,874				1		
	03:00	0,775				1		
	04:00	0,767				1		
	05:00	0,756				1		
	06:00	0,802				1		
	07:00	0,806				1		
	08:00	0,824				1		
	09:00	0,846				1		
	10:00	0,813		1				
	11:00	0,820		1				
	12:00	0,798		1				
	13:00	0,816		1				
	14:00	0,825		1				
	15:00	0,869		1				
	16:00	0,960		1				
	17:00	1,151		1		1		
	18:00	1,234		1		1		
	19:00	1,278		1		1		
	20:00	1,226		1		1		
	21:00	1,157		1		1		
	22:00	1,091		1		1		
	23:00	0,993		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,852		1		1		
	01:00	0,809		1				
	02:00	0,777		1				
	03:00	0,772		1				
	04:00	0,802		1				
	05:00	0,815		1				
	06:00	0,845		1				
	07:00	0,888		1				
	08:00	0,959		1				
	09:00	0,923		1				
	10:00	0,906		1				
	11:00	0,941		1				
	12:00	0,947		1				
	13:00	1,019		1				
	14:00	0,998		1				
	15:00	1,028		1				
	16:00	1,144		1		1		
	17:00	1,293		1		1		
	18:00	1,311		1		1		
	19:00	1,288		1		1		
	20:00	1,201		1		1		
	21:00	1,113		1		1		
	22:00	0,994		1		1		
	23:00	0,939		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης