

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,858		1				
	01:00	0,834		1				
	02:00	0,813		1				
	03:00	0,796		1				
	04:00	0,802		1				
	05:00	0,838		1				
	06:00	0,852		1				
	07:00	0,905		1				
	08:00	0,996		1				
	09:00	1,011		1				
	10:00	1,033		1		1		
	11:00	0,997		1		1		
	12:00	0,984		1		1		
	13:00	0,983		1		1		
	14:00	1,019		1				
	15:00	1,051		1				
	16:00	1,111		1		1		
	17:00	1,187		1		1		
	18:00	1,181		1		1		
	19:00	1,191		1		1		
	20:00	1,157		1		1		
	21:00	1,139		1		1		
	22:00	1,016		1		1		
	23:00	0,916		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,958		1				
	01:00	0,931		1				
	02:00	0,904		1				
	03:00	0,898		1				
	04:00	0,855		1				
	05:00	0,810		1				
	06:00	0,838		1				
	07:00	0,872		1				
	08:00	0,953		1				
	09:00	1,030		1				
	10:00	1,009		1				
	11:00	1,030		1				
	12:00	1,066		1				
	13:00	1,102		1		1		
	14:00	1,080		1		1		
	15:00	1,055		1		1		
	16:00	1,126		1		1		
	17:00	1,235		1		1		
	18:00	1,234		1		1		
	19:00	1,207		1		1		
	20:00	1,236		1		1		
	21:00	1,135		1		1		
	22:00	1,028		1		1		
	23:00	0,933		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,874		1				
	01:00	0,851		1				
	02:00	0,876		1				
	03:00	0,926		1				
	04:00	0,916		1				
	05:00	0,936		1				
	06:00	0,955		1				
	07:00	0,965		1				
	08:00	1,087		1				
	09:00	1,116		1		1		
	10:00	1,027		1		1		
	11:00	1,047		1		1		
	12:00	1,039		1		1		
	13:00	0,952		1		1		
	14:00	0,973		1				
	15:00	1,029		1		1		
	16:00	1,178		1		1		
	17:00	1,327		1		1		
	18:00	1,294		1		1		
	19:00	1,265		1		1		
	20:00	1,282		1		1		
	21:00	1,156		1		1		
	22:00	1,030		1		1		
	23:00	0,952		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,900		1				
	01:00	0,858		1				
	02:00	0,824		1				
	03:00	0,850		1				
	04:00	0,860		1				
	05:00	0,865		1				
	06:00	0,886		1				
	07:00	0,853		1				
	08:00	0,930		1				
	09:00	0,959		1				
	10:00	0,910		1				
	11:00	0,907		1				
	12:00	0,925		1				
	13:00	0,898		1				
	14:00	1,035		1				
	15:00	1,071		1		1		
	16:00	1,139		1		1		
	17:00	1,201		1		1		
	18:00	1,249		1		1		
	19:00	1,276		1		1		
	20:00	1,227		1		1		
	21:00	1,189		1		1		
	22:00	1,099		1		1		
	23:00	1,034		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,896		1				
	01:00	0,828		1				
	02:00	0,816		1				
	03:00	0,824		1				
	04:00	0,824		1				
	05:00	0,820		1				
	06:00	0,861		1				
	07:00	0,879		1				
	08:00	0,883		1				
	09:00	0,919		1				
	10:00	0,963		1				
	11:00	0,987		1				
	12:00	1,086		1				
	13:00	1,116		1		1		
	14:00	1,155		1		1		
	15:00	1,165		1		1		
	16:00	1,151		1		1		
	17:00	1,261		1		1		
	18:00	1,266		1		1		
	19:00	1,215		1		1		
	20:00	1,172		1		1		
	21:00	1,095		1		1		
	22:00	1,027		1		1		
	23:00	0,955		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,019		1		1		
	01:00	0,955		1				
	02:00	0,913		1				
	03:00	0,929		1				
	04:00	0,924		1				
	05:00	0,898		1				
	06:00	0,830		1				
	07:00	0,790		1				
	08:00	0,817		1				
	09:00	0,838		1				
	10:00	0,853		1				
	11:00	0,907		1				
	12:00	1,010		1				
	13:00	1,046		1		1		
	14:00	0,978		1		1		
	15:00	0,992		1		1		
	16:00	1,018		1		1		
	17:00	1,214		1		1		
	18:00	1,242		1		1		
	19:00	1,188		1		1		
	20:00	1,157		1		1		
	21:00	1,123		1		1		
	22:00	1,065		1		1		
	23:00	0,940		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,813		1		1		
	01:00	0,786		1				
	02:00	0,747		1				
	03:00	0,747		1				
	04:00	0,756		1				
	05:00	0,776		1				
	06:00	0,815		1				
	07:00	0,858		1				
	08:00	0,860		1				
	09:00	0,855		1				
	10:00	0,856		1				
	11:00	0,878		1				
	12:00	0,848		1				
	13:00	0,825		1				
	14:00	0,901		1				
	15:00	1,056		1		1		
	16:00	1,050		1		1		
	17:00	1,197		1		1		
	18:00	1,261		1		1		
	19:00	1,213		1		1		
	20:00	1,209		1		1		
	21:00	1,047		1		1		
	22:00	0,944		1		1		
	23:00	0,883		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης