

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,894	1					
	01:00	0,849	1					
	02:00	0,819	1					
	03:00	0,807	1					
	04:00	0,811	1					
	05:00	0,827	1					
	06:00	0,852	1					
	07:00	0,884	1					
	08:00	0,907	1					
	09:00	0,921	1					
	10:00	0,921	1					
	11:00	0,929	1					
	12:00	0,926	1					
	13:00	0,943	1	1				
	14:00	0,987	1	1				
	15:00	1,024	1	1				
	16:00	1,056	1	1				
	17:00	1,137	1	1				
	18:00	1,192	1	1				
	19:00	1,203	1	1				
	20:00	1,214	1	1				
	21:00	1,133	1	1				
	22:00	1,046	1	1				
	23:00	0,979	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,917	1					
	01:00	0,877	1					
	02:00	0,843	1					
	03:00	0,818	1					
	04:00	0,812	1					
	05:00	0,824	1					
	06:00	0,854	1					
	07:00	0,890	1					
	08:00	0,919	1					
	09:00	0,940	1					
	10:00	0,932	1					
	11:00	0,934	1					
	12:00	0,933	1					
	13:00	0,950	1	1				
	14:00	0,945	1	1				
	15:00	1,037	1	1				
	16:00	1,085	1	1				
	17:00	1,169	1	1				
	18:00	1,213	1	1				
	19:00	1,225	1	1				
	20:00	1,235	1	1				
	21:00	1,160	1	1				
	22:00	1,067	1	1				
	23:00	0,980	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,918	1					
	01:00	0,871	1					
	02:00	0,843	1					
	03:00	0,824	1					
	04:00	0,820	1					
	05:00	0,833	1					
	06:00	0,859	1					
	07:00	0,898	1					
	08:00	0,956	1	1				
	09:00	1,010	1	1				
	10:00	1,037	1	1				
	11:00	1,067	1	1				
	12:00	1,084	1	1				
	13:00	1,070	1	1				
	14:00	1,071	1	1				
	15:00	1,084	1	1				
	16:00	1,108	1	1				
	17:00	1,166	1	1				
	18:00	1,216	1	1				
	19:00	1,241	1	1				
	20:00	1,236	1	1				
	21:00	1,181	1	1				
	22:00	1,091	1	1				
	23:00	0,993	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,920	1					
	01:00	0,872	1					
	02:00	0,839	1					
	03:00	0,820	1					
	04:00	0,813	1					
	05:00	0,820	1					
	06:00	0,843	1					
	07:00	0,881	1					
	08:00	0,936	1					
	09:00	1,001	1	1				
	10:00	1,011	1	1				
	11:00	0,950	1	1				
	12:00	0,958	1	1				
	13:00	0,951	1	1				
	14:00	0,965	1	1				
	15:00	1,055	1	1				
	16:00	1,100	1	1				
	17:00	1,180	1	1				
	18:00	1,231	1	1				
	19:00	1,242	1	1				
	20:00	1,230	1	1				
	21:00	1,164	1	1				
	22:00	1,080	1	1				
	23:00	0,978	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,915	1					
	01:00	0,863	1					
	02:00	0,826	1					
	03:00	0,802	1					
	04:00	0,796	1					
	05:00	0,808	1					
	06:00	0,835	1					
	07:00	0,873	1					
	08:00	0,892	1					
	09:00	0,892	1					
	10:00	0,904	1					
	11:00	0,909	1					
	12:00	0,925	1					
	13:00	1,014	1	1				
	14:00	0,996	1	1				
	15:00	0,953	1	1				
	16:00	1,020	1	1				
	17:00	1,190	1	1				
	18:00	1,249	1	1				
	19:00	1,231	1	1				
	20:00	1,215	1	1				
	21:00	1,163	1	1				
	22:00	1,079	1	1				
	23:00	0,960	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,880	1					
	01:00	0,837	1					
	02:00	0,813	1					
	03:00	0,804	1					
	04:00	0,808	1					
	05:00	0,825	1					
	06:00	0,855	1					
	07:00	0,903	1					
	08:00	0,924	1					
	09:00	0,909	1					
	10:00	0,897	1					
	11:00	0,896	1					
	12:00	0,888	1					
	13:00	0,891	1					
	14:00	0,909	1					
	15:00	0,955	1	1				
	16:00	1,028	1	1				
	17:00	1,202	1	1				
	18:00	1,292	1	1				
	19:00	1,297	1	1				
	20:00	1,290	1	1				
	21:00	1,212	1	1				
	22:00	1,109	1	1				
	23:00	0,993	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,898	1					
	01:00	0,855	1					
	02:00	0,828	1					
	03:00	0,817	1					
	04:00	0,819	1					
	05:00	0,835	1					
	06:00	0,865	1					
	07:00	0,910	1					
	08:00	0,935	1					
	09:00	0,925	1					
	10:00	0,935	1					
	11:00	0,922	1					
	12:00	0,927	1					
	13:00	0,922	1					
	14:00	0,928	1					
	15:00	0,966	1	1				
	16:00	1,029	1	1				
	17:00	1,192	1	1				
	18:00	1,292	1	1				
	19:00	1,317	1	1				
	20:00	1,314	1	1				
	21:00	1,238	1	1				
	22:00	1,130	1	1				
	23:00	1,007	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης