

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	52	1				
	01:00	38	1				
	02:00	51	1				
	03:00	50	1				
	04:00	50	1				
	05:00	47	1				
	06:00	51	1				
	07:00	46	1				
	08:00	37	1				
	09:00	33	1				
	10:00	44	1				
	11:00	42	1				
	12:00	44	1				
	13:00	54	1				
	14:00	49	1				
	15:00	49	1				
	16:00	46	1				
	17:00	50	1				
	18:00	61	1				
	19:00	57	1				
	20:00	56	1				
	21:00	55	1				
	22:00	56	1				
	23:00	53	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	52	1				
	01:00	40	1				
	02:00	31	1				
	03:00	32	1				
	04:00	31	1				
	05:00	30	1				
	06:00	29	1				
	07:00	29	1				
	08:00	27	1				
	09:00	23	1				
	10:00	23	1				
	11:00	38	1				
	12:00	46	1				
	13:00	45	1				
	14:00	43	1				
	15:00	43	1				
	16:00	45	1				
	17:00	46	1				
	18:00	54	1				
	19:00	55	1				
	20:00	52	1				
	21:00	49	1				
	22:00	49	1				
	23:00	50	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	00:00	49	1				
	01:00	39	1				
	02:00	48	1				
	03:00	48	1				
	04:00	47	1				
	05:00	48	1				
	06:00	46	1				
	07:00	41	1				
	08:00	39	1				
	09:00	13	1				
	10:00	21	1				
	11:00	26	1				
	12:00	23	1				
	13:00	27	1				
	14:00	26	1				
	15:00	23	1				
	16:00	24	1				
	17:00	28	1				
	18:00	38	1				
	19:00	42	1				
	20:00	37	1				
	21:00	31	1				
	22:00	32	1				
	23:00	34	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025	00:00	30	1				
	01:00	33	1				
	02:00	30	1				
	03:00	29	1				
	04:00	29	1				
	05:00	29	1				
	06:00	27	1				
	07:00	25	1				
	08:00	31	1				
	09:00	27	1				
	10:00	22	1				
	11:00	21	1				
	12:00	21	1				
	13:00	21	1				
	14:00	21	1				
	15:00	22	1				
	16:00	27	1				
	17:00	29	1				
	18:00	37	1				
	19:00	37	1				
	20:00	36	1				
	21:00	34	1				
	22:00	32	1				
	23:00	30	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025	00:00	29	1				
	01:00	32	1				
	02:00	28	1				
	03:00	28	1				
	04:00	28	1				
	05:00	28	1				
	06:00	27	1				
	07:00	23		1			
	08:00	24		1			
	09:00	21				1	
	10:00	21				1	
	11:00	20				1	
	12:00	21		1			
	13:00	23		1			
	14:00	22		1			
	15:00	20		1			
	16:00	26		1			
	17:00	26		1			
	18:00	35		1			
	19:00	52		1			
	20:00	58		1			
	21:00	57		1			
	22:00	57		1			
	23:00	52		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025	00:00	51		1			
	01:00	37		1			
	02:00	49		1			
	03:00	49		1			
	04:00	48		1			
	05:00	49		1			
	06:00	48		1			
	07:00	43		1			
	08:00	43		1			
	09:00	42		1			
	10:00	42		1			
	11:00	42		1			
	12:00	42		1			
	13:00	55		1			
	14:00	50		1			
	15:00	46		1			
	16:00	45		1			
	17:00	46		1			
	18:00	55		1			
	19:00	51		1			
	20:00	53		1			
	21:00	55		1			
	22:00	53		1			
	23:00	51		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	50		1			
	01:00	38		1			
	02:00	49		1			
	03:00	46		1			
	04:00	49		1			
	05:00	48		1			
	06:00	48		1			
	07:00	43		1			
	08:00	45		1			
	09:00	43		1			
	10:00	40		1			
	11:00	41		1			
	12:00	41		1			
	13:00	46		1			
	14:00	44		1			
	15:00	48		1			
	16:00	45		1			
	17:00	48		1			
	18:00	54		1			
	19:00	57		1			
	20:00	51		1			
	21:00	57		1			
	22:00	53		1			
	23:00	53		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης