

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	00:00	49		1			
	01:00	38		1			
	02:00	47		1			
	03:00	47		1			
	04:00	47		1			
	05:00	48		1			
	06:00	45		1			
	07:00	41		1			
	08:00	38		1			
	09:00	25		1			
	10:00	25		1			
	11:00	25		1			
	12:00	25		1			
	13:00	25		1			
	14:00	24		1			
	15:00	23		1			
	16:00	26		1			
	17:00	39		1			
	18:00	44		1			
	19:00	36		1			
	20:00	40		1			
	21:00	37		1			
	22:00	35		1			
	23:00	31		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	00:00	30		1			
	01:00	32		1			
	02:00	29		1			
	03:00	30		1			
	04:00	29		1			
	05:00	29		1			
	06:00	28		1			
	07:00	25		1			
	08:00	23		1			
	09:00	23		1			
	10:00	26		1			
	11:00	23		1			
	12:00	25		1			
	13:00	25		1			
	14:00	23		1			
	15:00	30		1			
	16:00	21		1			
	17:00	29		1			
	18:00	36		1			
	19:00	36		1			
	20:00	36		1			
	21:00	33		1			
	22:00	34		1			
	23:00	31		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	31		1			
	01:00	32		1			
	02:00	30		1			
	03:00	29		1			
	04:00	30		1			
	05:00	29		1			
	06:00	29		1			
	07:00	22		1			
	08:00	23		1			
	09:00	23		1			
	10:00	25		1			
	11:00	27		1			
	12:00	22		1			
	13:00	23		1			
	14:00	23		1			
	15:00	26		1			
	16:00	24		1			
	17:00	28		1			
	18:00	38		1			
	19:00	39		1			
	20:00	39		1			
	21:00	32		1			
	22:00	32		1			
	23:00	32		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	31		1			
	01:00	31		1			
	02:00	29		1			
	03:00	28		1			
	04:00	28		1			
	05:00	29		1			
	06:00	30		1			
	07:00	22		1			
	08:00	22		1			
	09:00	23		1			
	10:00	25		1			
	11:00	22		1			
	12:00	23		1			
	13:00	23		1			
	14:00	22		1			
	15:00	21		1			
	16:00	30		1			
	17:00	42		1			
	18:00	45		1			
	19:00	35		1			
	20:00	32		1			
	21:00	31		1			
	22:00	32		1			
	23:00	33		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	29		1			
	01:00	33		1			
	02:00	28		1			
	03:00	31		1			
	04:00	28		1			
	05:00	30		1			
	06:00	29		1			
	07:00	26		1			
	08:00	24		1			
	09:00	24		1			
	10:00	17		1			
	11:00	14		1			
	12:00	25		1			
	13:00	21		1			
	14:00	22		1			
	15:00	21		1			
	16:00	24		1			
	17:00	27		1			
	18:00	39		1			
	19:00	33		1			
	20:00	35		1			
	21:00	33		1			
	22:00	32		1			
	23:00	32		1			

Στο διάστημα 11:11 έως 12:15 σημειώθηκε μερική διακοπή.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	30		1			
	01:00	33		1			
	02:00	29		1			
	03:00	30		1			
	04:00	28		1			
	05:00	31		1			
	06:00	28		1			
	07:00	22		1			
	08:00	22		1			
	09:00	22		1			
	10:00	21		1			
	11:00	26		1			
	12:00	20		1			
	13:00	22		1			
	14:00	21		1			
	15:00	20		1			
	16:00	26		1			
	17:00	31		1			
	18:00	43		1			
	19:00	36		1			
	20:00	34		1			
	21:00	32		1			
	22:00	32		1			
	23:00	31		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	32		1			
	01:00	32		1			
	02:00	28		1			
	03:00	27		1			
	04:00	28		1			
	05:00	27		1			
	06:00	26		1			
	07:00	21		1			
	08:00	21		1			
	09:00	22		1			
	10:00	20		1			
	11:00	21		1			
	12:00	23		1			
	13:00	22		1			
	14:00	20		1			
	15:00	24		1			
	16:00	23		1			
	17:00	29		1			
	18:00	39		1			
	19:00	33		1			
	20:00	33		1			
	21:00	31		1			
	22:00	30		1			
	23:00	29		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης