

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 1/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,63	2,28	0,21	0,14	1						1			0,78	0,79
	01:00	2,36	2,23	0,14	0,00	1						1			0,98	0,98
	02:00	2,17	2,02	0,15	0,00	1						1			0,86	0,86
	03:00	2,13	1,93	0,20	0,00	1									0,74	0,74
	04:00	2,08	1,97	0,11	0,00	1									0,72	0,72
	05:00	2,08	1,95	0,13	0,00	1									0,73	0,73
	06:00	2,19	2,03	0,16	0,00	1									0,76	0,77
	07:00	2,38	2,14	0,24	0,00	1						1			0,89	0,89
	08:00	2,62	2,38	0,25	0,00	1						1			0,99	0,99
	09:00	2,72	2,62	0,09	0,00	1						1			0,99	0,99
	10:00	2,83	2,76	0,06	0,00	1		1				1			0,92	0,91
	11:00	2,87	2,77	0,09	0,00	1		1							0,93	0,93
	12:00	2,97	2,77	0,21	0,00	1		1							0,98	0,98
	13:00	2,75	2,06	0,34	0,35	1						1			0,57	0,60
	14:00	3,16	2,28	0,53	0,35	1						1			0,99	0,99
	15:00	3,05	2,20	0,44	0,40	1						1			0,99	0,99
	16:00	3,16	2,44	0,32	0,40	1						1			0,99	0,99
	17:00	3,44	2,48	0,56	0,40	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,63	2,43	0,80	0,40	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,54	2,25	0,69	0,60	1						1			0,77	0,99
	20:00	3,50	2,22	0,68	0,61	1						1			0,69	0,99
	21:00	3,24	1,95	0,68	0,61	1						1			0,69	0,99
	22:00	2,96	1,78	0,68	0,50	1						1			0,69	0,99
	23:00	2,76	1,78	0,63	0,35	1									0,69	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 19:16.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης