

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 10/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,75	2,27	0,47	0,01		1				1				0,59	0,98
	01:00	2,42	1,94	0,48	0,00		1				1				0,59	0,90
	02:00	2,22	1,76	0,46	0,00		1								0,59	0,82
	03:00	2,16	1,59	0,55	0,02		1								0,59	0,81
	04:00	2,01	1,40	0,57	0,03		1								0,59	0,81
	05:00	1,99	1,38	0,57	0,04		1								0,59	0,82
	06:00	2,04	1,44	0,57	0,03		1								0,59	0,85
	07:00	2,22	1,56	0,63	0,03		1								0,64	0,92
	08:00	2,66	1,84	0,77	0,05		1								0,79	0,94
	09:00	2,58	1,76	0,77	0,04		1								0,79	0,92
	10:00	2,49	1,67	0,77	0,05		1								0,79	0,92
	11:00	2,48	1,66	0,77	0,05		1								0,79	0,94
	12:00	2,60	1,78	0,77	0,05		1								0,79	0,97
	13:00	2,77	1,95	0,77	0,05		1				1				0,79	0,98
	14:00	2,85	2,05	0,77	0,03		1				1				0,79	0,99
	15:00	2,72	2,10	0,60	0,02		1				1				0,64	0,99
	16:00	2,87	2,36	0,51	0,00		1				1				0,59	0,99
	17:00	2,82	2,39	0,41	0,02		1				1				0,59	0,99
	18:00	3,23	2,77	0,45	0,01		1	1							0,59	0,99
	19:00	3,66	3,07	0,57	0,02		1	1							0,59	0,99
	20:00	3,47	2,98	0,48	0,01		1	1							0,54	0,99
	21:00	3,30	2,93	0,36	0,01		1	1							0,39	0,99
	22:00	3,25	2,86	0,37	0,02		1	1				1			0,39	0,96
	23:00	2,89	2,56	0,29	0,03		1					1			0,39	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης