

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 11/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,32	1,92	0,36	0,04		1					1			0,39	0,92
	01:00	2,16	1,75	0,38	0,03		1					1			0,39	0,77
	02:00	2,01	1,59	0,39	0,03		1								0,39	0,69
	03:00	1,96	1,57	0,35	0,03		1								0,39	0,70
	04:00	1,95	1,61	0,31	0,04		1								0,39	0,69
	05:00	1,96	1,72	0,20	0,04		1								0,29	0,69
	06:00	2,10	1,92	0,15	0,03		1								0,20	0,73
	07:00	2,43	2,18	0,23	0,02		1						1		0,25	0,97
	08:00	2,53	2,24	0,28	0,01		1						1		0,35	0,99
	09:00	2,56	2,36	0,19	0,01		1						1		0,53	0,99
	10:00	2,68	2,57	0,10	0,01		1						1		0,63	0,99
	11:00	2,78	2,29	0,49	0,00		1						1		0,69	0,99
	12:00	2,77	1,83	0,58	0,35		1								0,69	0,98
	13:00	2,75	1,86	0,29	0,60		1								0,69	0,97
	14:00	2,81	1,96	0,25	0,60		1						1		0,79	0,91
	15:00	2,75	1,90	0,25	0,60		1						1		0,86	0,86
	16:00	2,93	2,14	0,18	0,61		1						1		0,96	0,96
	17:00	3,25	2,38	0,25	0,61		1						1		0,99	0,99
	18:00	3,49	2,62	0,26	0,61		1						1		0,99	0,99
	19:00	3,48	2,54	0,34	0,60		1						1		0,99	0,99
	20:00	3,45	2,83	0,21	0,40		1					1	1		0,99	0,99
	21:00	3,22	2,87	0,35	0,01		1					1	1		0,99	0,99
	22:00	2,96	2,32	0,65	0,00		1						1		0,99	0,99
	23:00	2,69	2,31	0,37	0,00		1						1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου έως τις 14:23.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης