

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 12/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,40	1,92	0,47	0,00		1					1			0,93	0,93
	01:00	2,19	1,56	0,62	0,00		1								0,74	0,79
	02:00	2,01	1,36	0,65	0,00		1								0,67	0,81
	03:00	1,95	1,31	0,64	0,00		1								0,67	0,80
	04:00	1,93	1,41	0,52	0,00		1								0,67	0,79
	05:00	2,01	1,60	0,41	0,00		1								0,67	0,81
	06:00	2,12	1,82	0,29	0,00		1								0,72	0,77
	07:00	2,45	2,08	0,36	0,01		1					1			0,92	0,92
	08:00	2,64	2,44	0,20	0,01		1					1			0,99	0,99
	09:00	2,68	2,56	0,12	0,00		1					1			0,99	0,99
	10:00	2,68	2,56	0,12	0,00		1					1			0,99	0,99
	11:00	2,79	2,64	0,16	0,00		1					1			0,99	0,99
	12:00	2,80	2,53	0,26	0,00		1					1			0,99	0,99
	13:00	2,77	2,35	0,41	0,01		1					1			0,99	0,99
	14:00	2,68	2,22	0,45	0,01		1					1			0,76	0,99
	15:00	2,82	2,49	0,32	0,01		1					1			0,44	0,95
	16:00	3,02	2,38	0,64	0,00		1					1			0,99	0,99
	17:00	3,37	2,56	0,81	0,00		1					1			0,99	0,99
	18:00	3,59	2,82	0,77	0,00		1				1	1			0,99	0,99
	19:00	3,57	3,41	0,16	0,00		1				1	1			0,18	0,99
	20:00	3,53	3,53	0,00	0,00		1				1	1			0,00	0,99
	21:00	3,33	2,10	0,00	1,24		1					1			0,00	0,99
	22:00	3,10	1,69	0,29	1,13		1								0,28	0,99
	23:00	2,76	1,64	0,58	0,55		1								0,58	0,97

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 01:41 - 07:00. Προγραμματισμένες εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ από τις 14:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης