

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 14/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,43	1,75	0,68	0,01		1								0,69	0,91
	01:00	2,17	1,49	0,68	0,01		1								0,69	0,85
	02:00	2,05	1,37	0,68	0,00		1								0,69	0,82
	03:00	1,96	1,29	0,66	0,02		1								0,68	0,80
	04:00	1,99	1,31	0,66	0,03		1								0,68	0,81
	05:00	1,99	1,41	0,55	0,02		1								0,68	0,81
	06:00	2,15	1,52	0,59	0,04		1								0,69	0,84
	07:00	2,52	1,64	0,84	0,04		1								0,84	0,89
	08:00	2,64	1,71	0,91	0,01		1								0,92	0,92
	09:00	2,41	1,78	0,61	0,02		1								0,66	0,75
	10:00	2,52	2,10	0,42	0,00	1	1								0,44	0,38
	11:00	2,49	2,26	0,22	0,00	1	1								0,22	0,52
	12:00	2,54	2,02	0,52	0,00		1					1			0,52	0,96
	13:00	2,63	1,73	0,90	0,00		1								0,93	0,93
	14:00	2,79	1,49	0,94	0,36		1								0,97	0,97
	15:00	2,84	1,53	0,91	0,40		1								0,98	0,98
	16:00	2,98	1,70	0,88	0,40		1								0,98	0,98
	17:00	3,42	2,10	0,92	0,40		1					1			0,99	0,99
	18:00	3,62	2,18	0,84	0,60		1					1			0,99	0,99
	19:00	3,61	2,14	0,77	0,70		1					1			0,99	0,99
	20:00	3,54	2,07	0,77	0,70		1					1			0,99	0,99
	21:00	3,30	1,98	0,71	0,61		1					1			0,99	0,99
	22:00	3,11	2,01	0,69	0,41		1					1			0,81	0,99
	23:00	2,82	1,74	0,68	0,40		1								0,69	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 09:21 και από τις 22:26. Προγραμματισμένες εργασίες από τις 09:20 - 13:00. Γενική διακοπή από τις 09:39 - 09:47.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης