

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 15/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,52	1,84	0,66	0,01		1								0,69	0,92
	01:00	2,29	1,65	0,64	0,00		1								0,69	0,87
	02:00	2,15	1,50	0,64	0,00		1								0,69	0,84
	03:00	2,04	1,36	0,67	0,00		1								0,68	0,82
	04:00	2,05	1,37	0,68	0,00		1								0,69	0,82
	05:00	2,07	1,40	0,67	0,00		1								0,69	0,83
	06:00	2,19	1,51	0,68	0,00		1								0,69	0,85
	07:00	2,29	1,59	0,70	0,00		1								0,71	0,87
	08:00	2,54	1,89	0,65	0,00		1								0,77	0,94
	09:00	2,66	2,02	0,64	0,00		1					1			0,79	0,99
	10:00	2,72	1,96	0,77	0,00		1					1			0,99	0,99
	11:00	2,72	1,87	0,84	0,00		1					1			0,98	0,98
	12:00	2,68	1,50	0,83	0,35		1								0,93	0,93
	13:00	2,81	1,39	0,92	0,50		1								0,97	0,97
	14:00	2,89	1,51	0,97	0,41		1								0,98	0,98
	15:00	2,89	1,65	0,84	0,41		1								0,86	0,98
	16:00	3,04	1,86	0,77	0,41		1								0,79	0,98
	17:00	3,52	2,15	0,77	0,60		1					1			0,79	0,99
	18:00	3,75	2,60	0,74	0,41		1					1			0,79	0,99
	19:00	3,74	2,59	0,74	0,41		1				1	1			0,79	0,99
	20:00	3,60	2,48	0,72	0,40		1					1			0,79	0,99
	21:00	3,33	2,31	0,62	0,40		1					1			0,79	0,99
	22:00	3,14	2,27	0,52	0,35		1					1			0,79	0,99
	23:00	2,85	2,27	0,23	0,35		1					1			0,79	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 10:00 και από τις 15:21.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης