

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 16/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,59	2,22	0,37	0,01		1					1			0,79	0,98
	01:00	2,31	2,03	0,28	0,00		1								0,78	0,87
	02:00	2,15	2,03	0,12	0,00		1								0,75	0,80
	03:00	2,04	1,95	0,09	0,00		1								0,71	0,74
	04:00	2,05	1,99	0,06	0,00		1								0,71	0,74
	05:00	2,03	2,00	0,03	0,00		1								0,70	0,73
	06:00	2,10	2,08	0,02	0,00		1								0,73	0,77
	07:00	2,22	2,21	0,01	0,00		1						1		0,77	0,85
	08:00	2,47	2,47	0,00	0,00		1						1		0,98	0,98
	09:00	2,57	2,57	0,00	0,00		1						1		0,99	0,99
	10:00	2,75	2,75	0,00	0,00		1						1		0,99	0,99
	11:00	2,75	2,75	0,00	0,00		1						1		0,99	0,99
	12:00	2,77	2,77	0,00	0,00		1						1		0,99	0,99
	13:00	2,71	2,36	0,00	0,35		1						1		0,98	0,98
	14:00	2,70	2,30	0,00	0,40		1						1		0,97	0,97
	15:00	2,67	2,27	0,00	0,40		1						1		0,95	0,95
	16:00	2,85	2,45	0,00	0,40		1						1		0,98	0,98
	17:00	3,24	2,84	0,00	0,40		1					1	1		0,99	0,99
	18:00	3,58	3,06	0,01	0,50		1					1	1		0,99	0,99
	19:00	3,59	2,99	0,00	0,60		1					1	1		0,99	0,99
	20:00	3,54	2,94	0,00	0,60		1					1	1		0,99	0,99
	21:00	3,28	2,64	0,14	0,50		1					1	1		0,99	0,99
	22:00	3,03	2,26	0,35	0,41		1						1		0,99	0,99
	23:00	2,75	1,77	0,57	0,41		1						1		0,78	0,96

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 08:00 και από τις 23:18.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης