

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 17/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,42	1,76	0,64	0,02		1								0,69	0,90
	01:00	2,20	1,55	0,63	0,02		1								0,69	0,86
	02:00	2,07	1,41	0,63	0,03		1								0,68	0,83
	03:00	2,01	1,40	0,58	0,03		1								0,68	0,81
	04:00	1,98	1,28	0,67	0,03		1								0,69	0,77
	05:00	2,06	1,32	0,71	0,03		1								0,72	0,81
	06:00	2,19	1,42	0,73	0,04		1								0,74	0,85
	07:00	2,49	1,72	0,73	0,03		1								0,74	0,91
	08:00	2,70	1,93	0,73	0,05		1								0,74	0,96
	09:00	2,56	1,79	0,73	0,04		1								0,74	0,93
	10:00	2,60	1,83	0,73	0,04		1								0,74	0,96
	11:00	2,63	1,85	0,73	0,05		1					1			0,74	0,98
	12:00	2,59	1,47	0,73	0,39		1								0,74	0,93
	13:00	2,82	1,36	0,73	0,73		1								0,74	0,98
	14:00	2,99	1,71	0,73	0,55		1								0,74	0,98
	15:00	2,96	1,69	0,73	0,54		1								0,74	0,98
	16:00	3,07	1,70	0,73	0,64		1								0,74	0,99
	17:00	3,51	2,04	0,73	0,74		1						1		0,74	0,99
	18:00	3,73	2,55	0,73	0,45		1						1		0,74	0,99
	19:00	3,68	2,50	0,73	0,45		1						1		0,74	0,99
	20:00	3,61	2,43	0,73	0,45		1						1		0,74	0,99
	21:00	3,40	2,22	0,73	0,45		1						1		0,74	0,99
	22:00	3,07	2,28	0,73	0,06		1						1		0,74	0,99
	23:00	2,79	2,01	0,73	0,05		1						1		0,74	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης