

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 18/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,48	1,79	0,64	0,05	1						1			0,72	0,89
	01:00	2,29	1,78	0,45	0,05	1									0,74	0,87
	02:00	2,12	1,66	0,41	0,04	1									0,73	0,83
	03:00	2,07	1,54	0,47	0,06	1									0,72	0,81
	04:00	2,02	1,49	0,47	0,06	1									0,71	0,78
	05:00	2,09	1,38	0,64	0,07	1									0,73	0,82
	06:00	2,23	1,43	0,73	0,07	1									0,74	0,86
	07:00	2,57	1,77	0,73	0,07	1									0,74	0,93
	08:00	2,75	1,65	0,73	0,37	1									0,74	0,97
	09:00	2,84	1,70	0,73	0,41	1									0,74	0,98
	10:00	2,81	1,62	0,73	0,46	1									0,74	0,98
	11:00	2,71	1,51	0,73	0,46	1									0,74	0,96
	12:00	2,81	1,62	0,70	0,48	1									0,74	0,98
	13:00	2,87	1,67	0,43	0,77	1									0,49	0,92
	14:00	3,03	1,71	0,61	0,71		1								0,62	0,98
	15:00	3,04	1,64	0,67	0,73		1								0,69	0,99
	16:00	3,09	1,65	0,67	0,76		1								0,69	0,99
	17:00	3,53	1,84	0,68	1,01		1								0,69	0,99
	18:00	3,70	1,97	0,68	1,05		1					1			0,69	0,99
	19:00	3,70	1,97	0,68	1,06		1					1			0,69	0,99
	20:00	3,60	1,85	0,68	1,07		1								0,69	0,99
	21:00	3,42	1,77	0,67	0,97		1								0,69	0,99
	22:00	3,11	1,67	0,68	0,76		1								0,69	0,99
	23:00	2,72	1,37	0,68	0,67		1								0,69	0,96

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης