

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 19/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,49	1,36	0,68	0,45		1								0,69	0,92
	01:00	2,25	1,42	0,68	0,15		1								0,69	0,86
	02:00	2,07	1,34	0,68	0,05		1								0,68	0,83
	03:00	1,99	1,27	0,67	0,05		1								0,68	0,81
	04:00	2,01	1,28	0,68	0,05		1								0,68	0,81
	05:00	2,02	1,29	0,68	0,06		1								0,68	0,82
	06:00	2,21	1,48	0,68	0,06		1								0,69	0,85
	07:00	2,57	1,82	0,67	0,07		1								0,69	0,93
	08:00	2,69	1,60	0,68	0,42		1								0,69	0,96
	09:00	2,94	1,70	0,68	0,57		1								0,69	0,98
	10:00	2,99	1,65	0,67	0,67		1								0,69	0,99
	11:00	3,06	1,62	0,67	0,77		1								0,69	0,99
	12:00	3,13	1,69	0,67	0,77		1								0,69	0,99
	13:00	3,07	1,63	0,67	0,76		1								0,69	0,99
	14:00	3,17	1,73	0,67	0,76		1								0,69	0,99
	15:00	3,15	1,82	0,67	0,65		1								0,69	0,99
	16:00	3,27	1,90	0,58	0,79		1								0,69	0,99
	17:00	3,66	2,04	0,68	0,94		1					1			0,69	0,99
	18:00	3,91	1,99	0,68	1,24		1					1			0,69	0,99
	19:00	3,73	1,79	0,68	1,26		1					1			0,69	0,99
	20:00	3,64	1,71	0,67	1,26		1								0,69	0,99
	21:00	3,43	1,72	0,65	1,06		1								0,69	0,98
	22:00	3,14	1,63	0,67	0,83		1								0,69	0,99
	23:00	2,79	1,32	0,66	0,80		1								0,69	0,96

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης