

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 2/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,44	1,76	0,68	0,01	1									0,69	0,91
	01:00	2,27	1,60	0,67	0,00	1									0,69	0,87
	02:00	2,12	1,58	0,54	0,00	1									0,69	0,84
	03:00	2,00	1,39	0,61	0,00	1									0,68	0,81
	04:00	1,96	1,49	0,47	0,00	1									0,58	0,74
	05:00	2,02	1,53	0,49	0,00	1									0,49	0,71
	06:00	2,09	1,60	0,48	0,00	1									0,49	0,73
	07:00	2,34	1,87	0,47	0,00	1									0,49	0,82
	08:00	2,46	1,99	0,47	0,00	1						1			0,49	0,95
	09:00	2,60	2,06	0,54	0,00	1						1			0,59	0,99
	10:00	2,65	1,99	0,66	0,00	1						1			0,69	0,99
	11:00	2,79	2,37	0,42	0,00	1						1			0,69	0,99
	12:00	2,84	2,04	0,48	0,31	1						1			0,69	0,98
	13:00	2,89	2,11	0,43	0,35	1						1			0,69	0,99
	14:00	2,79	1,91	0,54	0,35	1						1			0,69	0,98
	15:00	2,76	1,81	0,60	0,35	1									0,69	0,97
	16:00	2,79	1,77	0,67	0,35	1									0,69	0,98
	17:00	3,01	1,96	0,67	0,38	1						1			0,69	0,98
	18:00	3,37	2,24	0,63	0,50	1						1			0,69	0,99
	19:00	3,42	2,37	0,46	0,60	1						1			0,69	0,99
	20:00	3,35	2,59	0,25	0,50	1						1			0,69	0,99
	21:00	3,08	2,41	0,16	0,50	1						1			0,69	0,99
	22:00	2,82	2,34	0,08	0,40	1						1			0,69	0,99
	23:00	2,59	2,03	0,21	0,35	1						1			0,69	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης