

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 20/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,49	1,40	0,60	0,50		1								0,69	0,92
	01:00	2,27	1,36	0,60	0,31		1								0,69	0,87
	02:00	2,09	1,37	0,67	0,06		1								0,68	0,83
	03:00	2,01	1,27	0,67	0,06		1								0,68	0,81
	04:00	2,04	1,34	0,65	0,05		1								0,68	0,82
	05:00	2,04	1,37	0,63	0,04		1								0,68	0,82
	06:00	2,22	1,53	0,65	0,04		1								0,69	0,86
	07:00	2,53	1,79	0,67	0,06		1								0,69	0,92
	08:00	2,74	2,00	0,67	0,06		1								0,69	0,97
	09:00	2,70	1,67	0,67	0,36		1								0,69	0,96
	10:00	2,70	1,59	0,67	0,44		1								0,69	0,96
	11:00	2,76	1,43	0,67	0,65		1								0,69	0,97
	12:00	2,87	1,34	0,67	0,86		1								0,69	0,98
	13:00	2,84	1,40	0,67	0,76		1								0,69	0,98
	14:00	2,82	1,49	0,67	0,66		1								0,69	0,98
	15:00	2,82	1,30	0,67	0,85		1								0,69	0,98
	16:00	2,95	1,35	0,67	0,92		1								0,69	0,98
	17:00	3,38	1,31	0,81	1,25		1								0,82	0,98
	18:00	3,59	1,28	0,94	1,36		1								0,95	0,99
	19:00	3,57	1,38	0,83	1,36		1								0,84	0,99
	20:00	3,56	1,41	0,78	1,36		1								0,80	0,99
	21:00	3,32	1,28	0,77	1,26		1								0,79	0,98
	22:00	3,09	1,35	0,77	0,97		1								0,79	0,98
	23:00	2,75	1,26	0,77	0,72		1								0,79	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης