

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 21/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,44	1,25	0,77	0,41		1								0,79	0,90
	01:00	2,25	1,43	0,76	0,06		1								0,78	0,86
	02:00	2,10	1,32	0,73	0,05		1								0,74	0,78
	03:00	2,03	1,27	0,70	0,05		1								0,71	0,74
	04:00	2,03	1,27	0,70	0,05		1								0,71	0,74
	05:00	2,05	1,29	0,71	0,05		1								0,71	0,75
	06:00	2,23	1,41	0,76	0,05		1								0,77	0,85
	07:00	2,55	1,72	0,78	0,06		1								0,79	0,93
	08:00	2,66	1,52	0,77	0,36		1								0,79	0,95
	09:00	2,73	1,40	0,77	0,55		1								0,79	0,97
	10:00	2,70	1,22	0,77	0,71		1								0,79	0,96
	11:00	2,76	1,13	0,77	0,85		1								0,79	0,97
	12:00	2,88	1,25	0,77	0,86		1								0,79	0,95
	13:00	2,90	1,08	0,77	1,05			1							0,79	0,98
	14:00	2,93	1,30	0,77	0,86			1							0,79	0,98
	15:00	2,94	1,40	0,77	0,77			1							0,79	0,98
	16:00	3,18	1,37	0,77	1,04			1							0,79	0,99
	17:00	3,56	1,37	0,76	1,43			1							0,77	0,99
	18:00	3,63	1,48	0,77	1,38			1							0,79	0,98
	19:00	3,50	1,38	0,77	1,34			1							0,79	0,99
	20:00	3,43	1,32	0,77	1,33			1							0,79	0,99
	21:00	3,26	1,27	0,77	1,22			1							0,79	0,99
	22:00	3,09	1,30	0,75	1,03			1							0,79	0,99
	23:00	2,80	1,17	0,77	0,86			1							0,79	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης