

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 22/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,56	1,18	0,69	0,70			1							0,74	0,93
	01:00	2,33	1,10	0,67	0,55			1							0,68	0,88
	02:00	2,22	1,14	0,67	0,41			1							0,68	0,86
	03:00	2,08	1,09	0,67	0,32			1							0,68	0,83
	04:00	2,09	1,38	0,65	0,05			1							0,68	0,83
	05:00	2,07	1,42	0,60	0,05			1							0,68	0,83
	06:00	2,16	1,41	0,50	0,25			1							0,68	0,85
	07:00	2,34	1,42	0,56	0,36			1							0,67	0,88
	08:00	2,64	1,59	0,51	0,54			1							0,54	0,95
	09:00	2,79	1,48	0,51	0,80			1							0,54	0,98
	10:00	2,80	1,52	0,46	0,83			1				1			0,54	0,92
	11:00	2,75	1,46	0,45	0,84			1							0,54	0,93
	12:00	2,69	1,33	0,40	0,97			1							0,54	0,93
	13:00	2,81	1,34	0,44	1,03			1							0,54	0,96
	14:00	2,93	1,46	0,40	1,07			1							0,54	0,98
	15:00	3,00	1,36	0,51	1,13			1							0,54	0,98
	16:00	3,17	1,27	0,47	1,44			1							0,57	0,99
	17:00	3,49	1,35	0,53	1,61			1							0,54	0,99
	18:00	3,56	1,36	0,44	1,76			1							0,54	0,99
	19:00	3,47	1,19	0,53	1,76			1							0,54	0,99
	20:00	3,42	1,26	0,53	1,63			1							0,54	0,99
	21:00	3,23	1,30	0,54	1,39			1							0,55	0,99
	22:00	3,02	1,19	0,55	1,28			1							0,56	0,99
	23:00	2,80	1,07	0,55	1,18			1							0,56	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης