

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 23/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,52	1,57	0,44	0,51			1				1			0,56	0,91
	01:00	2,31	1,84	0,39	0,08			1				1			0,74	0,98
	02:00	2,20	1,76	0,38	0,05			1				1			0,97	0,97
	03:00	2,07	1,55	0,46	0,06			1				1			0,84	0,88
	04:00	2,07	1,52	0,49	0,06			1							0,69	0,83
	05:00	2,06	1,56	0,45	0,06			1							0,69	0,82
	06:00	2,14	1,70	0,40	0,04			1				1			0,69	0,89
	07:00	2,29	1,54	0,44	0,31			1							0,67	0,84
	08:00	2,60	2,13	0,11	0,36			1				1			0,69	0,97
	09:00	2,67	2,18	0,13	0,36			1				1			0,69	0,98
	10:00	2,77	2,24	0,08	0,45			1				1			0,69	0,98
	11:00	2,82	2,02	0,13	0,67			1				1			0,69	0,98
	12:00	3,06	2,25	0,14	0,67			1				1			0,69	0,99
	13:00	3,19	2,41	0,11	0,67			1				1			0,69	0,99
	14:00	3,07	2,24	0,03	0,80			1				1			0,69	0,99
	15:00	2,95	2,05	0,08	0,83			1				1			0,69	0,99
	16:00	3,02	1,81	0,24	0,97			1				1			0,63	0,99
	17:00	3,28	1,81	0,37	1,10			1				1			0,46	0,98
	18:00	3,51	1,96	0,35	1,20			1				1			0,39	0,99
	19:00	3,51	2,09	0,10	1,32			1				1			0,39	0,98
	20:00	3,43	1,88	0,32	1,23			1				1			0,39	0,98
	21:00	3,21	1,89	0,21	1,12			1				1			0,43	0,97
	22:00	2,93	1,69	0,32	0,93			1				1			0,57	0,95
	23:00	2,66	1,55	0,40	0,72			1					1		0,48	0,94

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 17:25-21:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης