

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 24/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,45	1,53	0,42	0,49			1				1			0,52	0,91
	01:00	2,19	1,56	0,30	0,33			1				1			0,50	0,62
	02:00	2,04	1,70	0,30	0,04			1				1			0,50	0,74
	03:00	1,99	1,68	0,29	0,03			1				1			0,50	0,71
	04:00	2,01	1,54	0,46	0,01			1				1			0,50	0,73
	05:00	2,03	1,62	0,40	0,00			1				1			0,50	0,74
	06:00	2,19	1,73	0,45	0,00			1				1			0,50	0,88
	07:00	2,46	1,98	0,47	0,01			1				1			0,50	0,98
	08:00	2,65	1,84	0,48	0,33			1				1			0,50	0,98
	09:00	2,70	2,17	0,17	0,36			1				1			0,50	0,99
	10:00	2,66	1,91	0,09	0,67			1				1			0,50	0,83
	11:00	2,70	1,82	0,08	0,80			1				1			0,50	0,85
	12:00	2,76	1,90	0,06	0,80			1				1			0,50	0,88
	13:00	2,91	2,00	0,11	0,80			1				1			0,50	0,95
	14:00	2,99	2,06	0,13	0,80			1				1			0,56	0,98
	15:00	2,85	1,93	0,12	0,80			1				1			0,57	0,95
	16:00	3,03	1,96	0,17	0,90			1				1			0,64	0,97
	17:00	3,44	1,92	0,34	1,18			1				1			0,59	0,97
	18:00	3,72	2,21	0,30	1,21			1				1			0,74	0,99
	19:00	3,76	2,11	0,44	1,21			1				1			0,74	0,99
	20:00	3,64	2,18	0,31	1,14			1				1			0,60	0,99
	21:00	3,45	2,29	0,15	1,01			1				1			0,60	0,99
	22:00	3,23	2,23	0,14	0,86			1				1			0,60	0,99
	23:00	2,85	2,19	0,07	0,59			1				1			0,60	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης