

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 25/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,54	1,97	0,08	0,49			1				1			0,60	0,94
	01:00	2,29	1,76	0,09	0,44			1				1			0,60	0,79
	02:00	2,20	2,07	0,12	0,01			1				1			0,60	0,97
	03:00	2,09	1,91	0,17	0,00			1				1			0,60	0,90
	04:00	2,09	1,93	0,16	0,00			1				1			0,60	0,86
	05:00	2,08	1,93	0,15	0,00			1				1			0,60	0,87
	06:00	2,28	2,26	0,03	0,00			1				1			0,60	0,98
	07:00	2,61	2,61	0,00	0,00			1				1			0,87	0,99
	08:00	2,67	2,67	0,00	0,00			1				1			0,99	0,99
	09:00	2,72	2,71	0,00	0,01	1		1				1			0,80	0,79
	10:00	2,66	2,29	0,01	0,35	1						1			0,87	0,88
	11:00	2,71	1,91	0,01	0,79	1									0,91	0,91
	12:00	2,69	1,85	0,04	0,80	1									0,92	0,93
	13:00	2,75	1,96	0,09	0,70	1									0,96	0,97
	14:00	2,74	2,01	0,03	0,70	1						1			0,85	0,86
	15:00	2,87	2,07	0,04	0,75	1						1			0,85	0,85
	16:00	2,96	2,16	0,09	0,71	1	1	1				1			0,92	0,92
	17:00	3,48	2,58	0,20	0,70	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,70	2,74	0,26	0,71	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,66	2,74	0,20	0,72	1						1			0,99	0,99
	20:00	3,66	2,75	0,20	0,72	1						1			0,99	0,99
	21:00	3,42	2,53	0,26	0,63	1						1			0,99	0,99
	22:00	3,28	2,43	0,31	0,53	1	1					1	1		0,99	0,99
	23:00	2,89	2,08	0,30	0,51	1							1		0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης