

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 26/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,48	1,66	0,40	0,42	1						1			0,84	0,84
	01:00	2,25	1,47	0,46	0,32	1									0,62	0,85
	02:00	2,13	1,70	0,39	0,03	1									0,54	0,84
	03:00	2,06	1,66	0,38	0,02	1									0,54	0,83
	04:00	2,05	1,64	0,39	0,03	1									0,54	0,82
	05:00	2,04	1,64	0,37	0,03	1									0,54	0,82
	06:00	2,17	1,75	0,39	0,03	1									0,54	0,85
	07:00	2,52	2,10	0,40	0,03	1						1			0,54	0,95
	08:00	2,70	2,28	0,39	0,04	1						1			0,54	0,99
	09:00	2,81	2,39	0,38	0,05	1						1			0,54	0,99
	10:00	2,92	2,51	0,38	0,03	1						1			0,54	0,99
	11:00	3,02	2,31	0,39	0,32	1						1			0,54	0,99
	12:00	3,06	2,14	0,53	0,40	1						1			0,54	0,99
	13:00	3,22	2,30	0,53	0,39	1						1			0,54	0,99
	14:00	3,36	2,44	0,53	0,40	1						1			0,54	0,99
	15:00	3,18	2,15	0,58	0,45	1						1			0,59	0,99
	16:00	3,24	2,11	0,59	0,54	1						1			0,64	0,99
	17:00	3,79	2,43	0,62	0,73	1						1			0,64	0,99
	18:00	3,88	2,32	0,62	0,94	1						1			0,64	0,99
	19:00	3,83	2,28	0,59	0,95	1						1			0,64	0,99
	20:00	3,81	2,24	0,62	0,95	1						1			0,64	0,99
	21:00	3,44	1,96	0,62	0,86	1						1			0,64	0,99
	22:00	3,12	1,93	0,62	0,56	1						1			0,64	0,99
	23:00	2,89	1,86	0,63	0,40	1						1			0,64	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 01:08.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης