

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 30/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,38	1,75	0,63	0,01	1						1			0,95	0,95
	01:00	2,18	1,75	0,44	0,00	1						1			0,87	0,87
	02:00	2,03	1,57	0,45	0,00	1									0,69	0,69
	03:00	2,00	1,51	0,48	0,00	1									0,70	0,70
	04:00	2,00	1,50	0,50	0,00	1									0,72	0,72
	05:00	2,01	1,61	0,40	0,00	1									0,70	0,70
	06:00	2,21	1,82	0,39	0,00	1									0,76	0,76
	07:00	2,51	2,22	0,28	0,00	1						1			0,93	0,93
	08:00	2,63	2,47	0,17	0,00	1						1			0,99	0,99
	09:00	2,52	2,41	0,11	0,00	1						1			0,99	0,99
	10:00	2,51	2,47	0,04	0,00	1						1			0,99	0,99
	11:00	2,63	2,63	0,00	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	12:00	2,65	2,34	0,00	0,31	1						1			0,99	0,99
	13:00	2,74	2,39	0,00	0,35	1						1			0,99	0,99
	14:00	2,77	2,42	0,00	0,35	1						1			0,99	0,99
	15:00	2,74	2,34	0,00	0,40	1						1			0,99	0,99
	16:00	2,85	2,44	0,01	0,40	1						1			0,99	0,99
	17:00	3,19	2,78	0,00	0,40	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,45	2,86	0,00	0,60	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,49	2,89	0,00	0,60	1						1			0,99	0,99
	20:00	3,37	2,72	0,05	0,60	1						1			0,99	0,99
	21:00	3,24	2,44	0,29	0,50	1						1			0,99	0,99
	22:00	3,01	2,36	0,15	0,50	1						1			0,99	0,99
	23:00	2,74	2,18	0,16	0,40	1						1			0,97	0,97

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης