

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 31/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,40	2,33	0,06	0,01	1						1			0,98	0,98
	01:00	2,20	2,18	0,02	0,00	1						1			0,94	0,94
	02:00	2,01	1,97	0,04	0,00	1						1			0,64	0,64
	03:00	1,96	1,95	0,01	0,00	1									0,68	0,68
	04:00	1,98	1,85	0,13	0,00	1									0,69	0,69
	05:00	2,04	1,99	0,05	0,00	1									0,71	0,71
	06:00	2,21	2,20	0,00	0,00	1						1			0,81	0,82
	07:00	2,57	2,56	0,01	0,00	1							1		0,99	0,99
	08:00	2,64	2,64	0,00	0,00	1							1		0,99	0,99
	09:00	2,61	2,61	0,00	0,00	1							1		0,99	0,99
	10:00	2,70	2,70	0,00	0,00	1							1		0,99	0,99
	11:00	2,85	2,85	0,00	0,00	1							1		0,99	0,99
	12:00	2,92	2,92	0,00	0,00	1							1		0,99	0,99
	13:00	2,96	2,64	0,02	0,31	1							1		0,99	0,99
	14:00	2,79	2,26	0,03	0,50	1							1		0,99	0,98
	15:00	2,18	1,94	0,04	0,20	1							1		0,78	0,48
	16:00	3,17	3,08	0,09	0,00	1		1							0,79	0,81
	17:00	3,40	3,05	0,06	0,28	1		1							0,93	0,93
	18:00	3,65	3,10	0,05	0,50	1		1							0,98	0,98
	19:00	3,67	3,11	0,06	0,50	1		1							0,99	0,99
	20:00	3,58	3,05	0,03	0,50	1		1							0,98	0,98
	21:00	3,39	2,87	0,03	0,50	1		1							0,96	0,96
	22:00	3,17	2,60	0,08	0,50	1		1							0,92	0,92
	23:00	3,00	2,33	0,17	0,50	1		1							0,79	0,78

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Γενική διακοπή από τις 15:24 - 15:49.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης