

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 4/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,39	2,37	0,01	0,01	1						1			0,98	0,98
	01:00	2,23	2,23	0,00	0,00	1						1			0,97	0,97
	02:00	2,09	2,09	0,00	0,00	1						1			0,77	0,74
	03:00	1,98	1,98	0,00	0,00		1					1			0,57	0,57
	04:00	1,95	1,95	0,00	0,00		1								0,66	0,67
	05:00	1,99	1,99	0,00	0,00		1								0,70	0,70
	06:00	2,08	2,08	0,00	0,00		1								0,73	0,73
	07:00	2,42	2,42	0,00	0,00		1					1			0,94	0,95
	08:00	2,52	2,52	0,00	0,00		1					1			0,99	0,99
	09:00	2,63	2,63	0,00	0,00		1					1			0,99	0,99
	10:00	2,48	2,48	0,00	0,00		1					1			0,99	0,99
	11:00	2,58	2,58	0,00	0,00		1					1			0,99	0,99
	12:00	2,61	2,61	0,00	0,00		1					1			0,99	0,99
	13:00	2,63	2,62	0,00	0,01		1					1			0,99	0,99
	14:00	2,69	2,66	0,02	0,01		1					1			0,99	0,99
	15:00	2,72	2,65	0,07	0,00		1					1			0,99	0,99
	16:00	2,81	2,62	0,19	0,00		1					1			0,99	0,99
	17:00	3,16	3,01	0,15	0,00		1	1				1			0,97	0,97
	18:00	3,45	3,30	0,14	0,00		1	1							0,99	0,99
	19:00	3,46	3,40	0,06	0,00		1	1							0,99	0,99
	20:00	3,39	3,38	0,01	0,00		1	1							0,99	0,99
	21:00	3,22	3,21	0,00	0,00		1	1							0,99	0,99
	22:00	2,89	2,89	0,00	0,00		1	1							0,93	0,93
	23:00	2,64	2,64	0,00	0,00		1					1			0,89	0,89

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης