

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 5/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,32	2,32	0,00	0,00		1					1			0,98	0,98
	01:00	2,17	2,14	0,02	0,00		1					1			0,91	0,90
	02:00	1,99	1,86	0,13	0,00		1					1			0,59	0,59
	03:00	1,93	1,83	0,10	0,00		1								0,68	0,67
	04:00	1,89	1,83	0,06	0,00		1								0,66	0,66
	05:00	1,99	1,78	0,21	0,00		1								0,69	0,69
	06:00	2,09	1,62	0,47	0,00		1								0,73	0,73
	07:00	2,41	1,96	0,45	0,00		1								0,84	0,84
	08:00	2,63	2,05	0,58	0,00		1								0,92	0,92
	09:00	2,78	2,22	0,56	0,00		1					1			0,98	0,98
	10:00	2,83	2,27	0,56	0,00		1					1			0,99	0,99
	11:00	2,93	2,47	0,46	0,00		1					1			0,99	0,99
	12:00	3,09	2,70	0,39	0,00		1					1			0,99	0,99
	13:00	2,96	2,62	0,35	0,00		1					1			0,99	0,99
	14:00	2,95	2,74	0,22	0,00		1					1			0,99	0,99
	15:00	2,85	2,57	0,28	0,00		1					1			0,99	0,99
	16:00	2,98	2,59	0,39	0,00		1					1			0,99	0,99
	17:00	3,33	2,82	0,51	0,00		1	1							0,97	0,98
	18:00	3,59	2,99	0,60	0,00		1	1							0,99	0,99
	19:00	3,68	3,04	0,63	0,00		1	1							0,99	0,99
	20:00	3,56	2,98	0,58	0,00		1	1							0,99	0,99
	21:00	3,32	2,85	0,47	0,00		1	1							0,99	0,99
	22:00	3,04	2,65	0,39	0,00		1	1							0,84	0,93
	23:00	2,79	2,38	0,40	0,01		1						1		0,40	0,80

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο της G3 από τις 22:46 - 23:38. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 23:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης