

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 6/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,43	1,89	0,54	0,00		1					1			0,59	0,98
	01:00	2,19	1,67	0,52	0,00		1					1			0,59	0,87
	02:00	2,04	1,47	0,57	0,00		1								0,59	0,82
	03:00	1,98	1,40	0,57	0,01		1								0,59	0,81
	04:00	1,98	1,41	0,57	0,00		1								0,59	0,81
	05:00	2,04	1,46	0,57	0,00		1								0,59	0,82
	06:00	2,20	1,63	0,57	0,00		1								0,59	0,85
	07:00	2,47	1,89	0,57	0,01		1				1				0,59	0,95
	08:00	2,66	2,02	0,64	0,00		1				1				0,66	0,99
	09:00	2,80	2,16	0,65	0,00		1				1				0,66	0,99
	10:00	2,67	2,20	0,47	0,00		1				1				0,49	0,99
	11:00	2,77	2,44	0,32	0,00		1				1				0,42	0,99
	12:00	2,69	2,22	0,47	0,00		1				1				0,68	0,99
	13:00	2,71	2,18	0,52	0,01		1				1				0,63	0,99
	14:00	2,87	2,46	0,41	0,00		1				1				0,42	0,99
	15:00	2,95	2,34	0,61	0,00		1				1				0,75	0,99
	16:00	3,06	2,40	0,66	0,00		1				1				0,99	0,99
	17:00	3,46	2,70	0,76	0,01		1	1			1				0,99	0,99
	18:00	3,62	2,95	0,66	0,01		1	1							0,99	0,99
	19:00	3,55	2,96	0,58	0,00		1	1							0,99	0,99
	20:00	3,48	2,71	0,76	0,00		1	1							0,99	0,99
	21:00	3,33	2,60	0,73	0,00		1	1			1				0,98	0,98
	22:00	3,02	2,37	0,64	0,00		1				1				0,99	0,99
	23:00	2,73	2,14	0,60	0,00		1				1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 16:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης