

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 7/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,65	2,14	0,51	0,00		1				1				0,95	0,95
	01:00	2,35	1,90	0,45	0,00		1				1				0,76	0,76
	02:00	2,21	1,71	0,50	0,00		1								0,72	0,72
	03:00	2,04	1,55	0,48	0,00		1								0,71	0,71
	04:00	1,96	1,55	0,41	0,00		1								0,69	0,69
	05:00	1,97	1,57	0,40	0,00		1								0,71	0,71
	06:00	1,93	1,63	0,30	0,00		1								0,75	0,75
	07:00	2,05	1,84	0,21	0,00		1					1			0,96	0,96
	08:00	2,40	2,23	0,18	0,00		1					1			0,99	0,99
	09:00	2,58	2,48	0,10	0,00		1					1			0,99	0,99
	10:00	2,72	2,65	0,07	0,00		1					1			0,99	0,99
	11:00	2,71	2,64	0,07	0,00		1					1			0,99	0,99
	12:00	2,91	2,87	0,04	0,00		1				1	1			0,99	0,99
	13:00	3,05	2,98	0,07	0,00		1				1	1			0,99	0,99
	14:00	3,11	3,01	0,10	0,00		1	1			1	1			0,98	0,98
	15:00	3,09	3,06	0,03	0,00		1	1							0,99	0,99
	16:00	3,17	3,04	0,12	0,00		1	1							0,99	0,99
	17:00	3,24	3,12	0,12	0,00		1	1							0,99	0,99
	18:00	3,50	3,43	0,07	0,00		1	1				1			0,99	0,99
	19:00	3,71	3,68	0,02	0,00		1	1				1			0,99	0,99
	20:00	3,64	3,64	0,00	0,00		1	1				1			0,99	0,99
	21:00	3,65	3,64	0,00	0,00		1	1				1			0,98	0,98
	22:00	3,37	3,36	0,00	0,00		1	1							0,98	0,98
	23:00	3,09	3,08	0,00	0,00		1	1							0,89	0,88

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης