

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 8/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,81	2,80	0,00	0,00		1	1				1			0,75	0,77
	01:00	2,56	2,55	0,01	0,00		1					1			0,97	0,97
	02:00	2,25	2,25	0,00	0,00		1					1			0,87	0,86
	03:00	2,15	2,14	0,00	0,00		1					1			0,71	0,71
	04:00	2,07	2,04	0,02	0,00		1					1			0,65	0,66
	05:00	2,11	1,99	0,11	0,01		1					1			0,69	0,69
	06:00	2,22	1,95	0,26	0,01		1					1			0,72	0,73
	07:00	2,27	1,84	0,42	0,01		1					1			0,93	0,93
	08:00	2,50	1,92	0,56	0,01		1					1			0,99	0,99
	09:00	2,65	2,03	0,59	0,03		1					1			0,81	0,99
	10:00	2,82	2,24	0,55	0,03		1					1			0,69	0,99
	11:00	2,93	2,26	0,65	0,03		1					1			0,69	0,99
	12:00	2,72	2,13	0,57	0,02		1					1			0,69	0,99
	13:00	2,59	2,19	0,41	0,00		1					1			0,69	0,99
	14:00	2,83	2,41	0,42	0,00		1					1			0,69	0,99
	15:00	2,73	2,37	0,36	0,00		1					1			0,69	0,99
	16:00	2,79	2,48	0,32	0,00		1					1			0,69	0,99
	17:00	3,04	2,67	0,37	0,00		1	1							0,69	0,99
	18:00	3,44	2,97	0,46	0,00		1	1							0,71	0,99
	19:00	3,44	3,06	0,38	0,00		1	1							0,79	0,99
	20:00	3,43	3,06	0,37	0,00		1	1							0,79	0,99
	21:00	3,35	2,95	0,39	0,01		1	1							0,72	0,98
	22:00	3,19	2,70	0,49	0,00		1				1				0,69	0,99
	23:00	2,86	2,41	0,45	0,00		1				1				0,71	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης