

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 9/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,64	2,29	0,34	0,01		1				1				0,99	0,99
	01:00	2,33	2,13	0,20	0,00		1				1				0,98	0,98
	02:00	2,39	2,14	0,25	0,00		1				1				0,78	0,77
	03:00	2,21	1,89	0,32	0,00		1								0,70	0,71
	04:00	1,99	1,75	0,24	0,00		1								0,71	0,71
	05:00	2,04	1,79	0,24	0,00		1								0,73	0,73
	06:00	2,22	1,85	0,36	0,01		1								0,72	0,72
	07:00	1,92	1,70	0,21	0,01		1				1				0,83	0,84
	08:00	2,33	2,01	0,32	0,01		1				1				0,99	0,99
	09:00	2,57	2,20	0,36	0,01		1				1				0,99	0,99
	10:00	2,69	2,26	0,42	0,01		1				1				0,90	0,99
	11:00	2,72	2,25	0,47	0,00		1				1				0,69	0,99
	12:00	2,56	2,27	0,29	0,00		1				1				0,69	0,99
	13:00	2,93	2,62	0,31	0,00		1				1				0,69	0,99
	14:00	2,93	2,63	0,30	0,00		1				1				0,69	0,99
	15:00	2,80	2,59	0,21	0,00		1				1				0,69	0,99
	16:00	2,83	2,64	0,18	0,00		1	1							0,67	0,92
	17:00	2,90	2,74	0,17	0,00		1	1							0,69	0,99
	18:00	3,27	3,11	0,15	0,00		1	1							0,69	0,99
	19:00	3,69	3,39	0,30	0,00		1	1							0,69	0,99
	20:00	3,60	3,19	0,41	0,00		1	1							0,69	0,99
	21:00	3,42	3,00	0,42	0,00		1	1							0,69	0,99
	22:00	3,09	2,77	0,32	0,00		1	1	1			1			0,37	0,76
	23:00	3,03	2,63	0,40	0,00			1				1				0,59

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης