

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,99	2,32	0,67	1					0,86	0,86
	01:00	2,87	2,25	0,62	1					0,74	0,75
	02:00	2,80	2,22	0,59	1					0,67	0,68
	03:00	2,76	2,20	0,56	1					0,63	0,62
	04:00	2,75	2,19	0,57	1					0,62	0,62
	05:00	2,82	2,23	0,60	1					0,69	0,69
	06:00	2,90	2,28	0,62	1					0,77	0,77
	07:00	2,95	2,30	0,65	1					0,82	0,81
	08:00	2,89	2,46	0,43	1	1				0,36	0,20
	09:00	2,72	2,31	0,41	1	1				0,32	0,34
	10:00	2,58	2,11	0,47	1					0,45	0,44
	11:00	2,69	2,16	0,52	1					0,55	0,55
	12:00	2,97	2,33	0,64	1					0,82	0,82
	13:00	3,19	2,49	0,71	1					0,93	0,94
	14:00	3,19	2,49	0,71	1					0,95	0,95
	15:00	2,99	2,33	0,66	1					0,86	0,86
	16:00	3,24	2,53	0,71	1					0,95	0,95
	17:00	3,68	3,03	0,65	1					0,95	0,95
	18:00	3,91	3,30	0,61	1					0,95	0,95
	19:00	3,83	3,33	0,51	1					0,95	0,95
	20:00	3,76	3,38	0,37	1					0,95	0,95
	21:00	3,54	3,27	0,27	1					0,95	0,95
	22:00	3,30	2,97	0,33	1					0,95	0,95
	23:00	3,04	2,65	0,39	1					0,90	0,90

Στο διάστημα 08:10 - 09:20 πραγματοποιήθηκε πλήση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης