

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,90	2,90	0,00	1					0,77	0,76
	01:00	2,75	2,75	0,00	1					0,62	0,62
	02:00	2,71	2,71	0,00	1					0,57	0,58
	03:00	2,69	2,69	0,00	1					0,55	0,55
	04:00	2,69	2,69	0,00	1					0,56	0,56
	05:00	2,79	2,79	0,00	1					0,65	0,65
	06:00	2,91	2,91	0,00	1					0,75	0,71
	07:00	3,06	3,06	0,00	1	1				0,00	0,00
	08:00	2,98	2,98	0,00	1					0,67	0,75
	09:00	2,80	2,76	0,03	1					0,66	0,67
	10:00	2,81	2,80	0,00	1					0,67	0,66
	11:00	2,81	2,77	0,04	1					0,68	0,68
	12:00	2,92	2,89	0,03	1					0,77	0,77
	13:00	3,00	2,97	0,03	1					0,86	0,86
	14:00	3,07	3,06	0,01	1					0,90	0,91
	15:00	3,16	3,15	0,01	1					0,95	0,95
	16:00	3,25	3,25	0,00	1					0,95	0,95
	17:00	3,76	3,76	0,00	1					0,95	0,95
	18:00	3,88	3,88	0,00	1				1	0,95	0,95
	19:00	3,84	3,84	0,00	1				1	0,95	0,95
	20:00	3,73	3,73	0,00	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,52	3,52	0,01	1					0,95	0,95
	22:00	3,26	3,17	0,08	1					0,95	0,95
	23:00	3,00	2,90	0,10	1					0,87	0,87

Στο διάστημα 07:00 - 08:00 πραγματοποιήθηκε πλήση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης