

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,88	2,25	0,62	1					0,75	0,75
	01:00	2,77	2,20	0,58	1					0,64	0,65
	02:00	2,72	2,17	0,55	1					0,59	0,60
	03:00	2,71	2,16	0,54	1					0,58	0,58
	04:00	2,71	2,16	0,55	1					0,58	0,58
	05:00	2,79	2,21	0,58	1					0,66	0,66
	06:00	2,98	2,33	0,64	1					0,78	0,76
	07:00	3,02	2,53	0,50	1	1				0,43	0,13
	08:00	2,84	2,21	0,62	1					0,69	0,71
	09:00	2,65	2,13	0,51	1					0,52	0,51
	10:00	2,56	2,09	0,47	1					0,43	0,44
	11:00	2,56	2,09	0,48	1					0,44	0,43
	12:00	2,62	2,12	0,50	1					0,49	0,49
	13:00	2,73	2,18	0,56	1					0,60	0,60
	14:00	2,81	2,22	0,59	1					0,68	0,68
	15:00	3,00	2,32	0,68	1					0,86	0,86
	16:00	3,25	2,54	0,72	1					0,95	0,95
	17:00	3,76	3,04	0,72	1					0,95	0,95
	18:00	3,90	3,18	0,72	1				1	0,95	0,95
	19:00	3,88	3,16	0,72	1				1	0,95	0,95
	20:00	3,77	3,05	0,72	1					0,95	0,95
	21:00	3,59	2,87	0,72	1					0,95	0,95
	22:00	3,33	2,62	0,71	1					0,95	0,95
	23:00	3,09	2,39	0,70	1					0,91	0,91

Στο διάστημα 07:00 - 07:50 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης