

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,90	2,27	0,63	1					0,78	0,77
	01:00	2,80	2,21	0,59	1					0,67	0,67
	02:00	2,77	2,49	0,28	1					0,64	0,64
	03:00	2,73	2,64	0,09	1					0,61	0,60
	04:00	2,71	2,55	0,16	1					0,57	0,57
	05:00	2,81	2,64	0,17	1					0,67	0,68
	06:00	2,95	2,77	0,18	1					0,81	0,82
	07:00	2,94	2,67	0,27	1					0,82	0,82
	08:00	2,85	2,65	0,19	1					0,71	0,70
	09:00	2,76	2,53	0,23	1					0,62	0,62
	10:00	2,67	2,42	0,25	1					0,53	0,53
	11:00	2,73	2,54	0,19	1					0,58	0,59
	12:00	2,85	2,66	0,19	1					0,72	0,72
	13:00	2,87	2,74	0,13	1					0,74	0,73
	14:00	2,87	2,79	0,09	1					0,73	0,74
	15:00	2,98	2,89	0,09	1					0,85	0,85
	16:00	3,30	3,25	0,05	1					0,95	0,95
	17:00	3,74	3,65	0,09	1					0,95	0,95
	18:00	3,87	3,73	0,14	1					0,95	0,95
	19:00	3,80	3,56	0,24	1					0,95	0,95
	20:00	3,80	3,64	0,17	1					0,95	0,95
	21:00	3,66	3,52	0,14	1					0,95	0,95
	22:00	3,38	3,16	0,22	1					0,95	0,95
	23:00	3,11	2,91	0,20	1					0,94	0,94

Κατά το διάστημα 08:30 έως 17:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ Άγιος Ιωάννης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης