

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	00:00	2,85	2,14	0,71	1					0,72	0,72
	01:00	2,74	2,14	0,61	1					0,61	0,61
	02:00	2,74	2,14	0,60	1					0,61	0,61
	03:00	2,70	2,14	0,56	1					0,57	0,57
	04:00	2,72	2,15	0,57	1					0,59	0,59
	05:00	2,82	2,21	0,61	1					0,68	0,69
	06:00	2,93	2,26	0,67	1					0,80	0,80
	07:00	3,04	2,52	0,52	1					0,66	0,52
	08:00	2,91	2,51	0,40	1	1				0,47	0,20
	09:00	2,77	2,40	0,37	1					0,65	0,65
	10:00	2,72	2,45	0,27	1					0,58	0,59
	11:00	2,74	2,51	0,23	1					0,61	0,61
	12:00	2,84	2,56	0,28	1					0,71	0,71
	13:00	2,91	2,68	0,23	1					0,78	0,77
	14:00	2,91	2,72	0,19	1					0,77	0,76
	15:00	3,00	2,83	0,17	1					0,85	0,85
	16:00	3,30	3,18	0,12	1					0,95	0,95
	17:00	3,77	3,65	0,13	1					0,95	0,95
	18:00	4,01	3,87	0,14	1					0,95	0,95
	19:00	3,95	3,87	0,08	1				1	0,95	0,95
	20:00	3,83	3,73	0,10	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,62	3,51	0,11	1					0,95	0,95
	22:00	3,34	3,27	0,07	1					0,95	0,95
	23:00	3,09	2,98	0,11	1					0,93	0,92

Το διάστημα 8:00-9:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης