

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	00:00	32,88	30,22	2,60	0,05		1	1		1	1											5,54	5,48	
	01:00	31,76	29,71	2,01	0,05		1	1		1	1											4,38	4,35	
	02:00	30,28	28,95	1,30	0,03		1	1		1	1											2,89	2,88	
	03:00	30,38	29,16	1,21	0,01		1	1		1	1											2,88	2,97	
	04:00	30,46	28,86	1,58	0,02		1	1		1	1											3,01	3,06	
	05:00	31,35	29,85	1,44	0,05		1	1		1	1											3,79	3,95	
	06:00	33,26	31,64	1,60	0,02		1	1		1	1											5,74	5,86	
	07:00	35,93	31,73	4,15	0,05		1	1		1	1											8,34	8,52	
	08:00	38,69	35,10	3,50	0,09		1	1		1	1											11,19	11,29	
	09:00	39,61	37,02	2,49	0,10		1	1		1	1											12,12	12,20	
	10:00	40,57	36,92	3,48	0,18		1	1		1	1											13,09	13,17	
	11:00	40,93	38,33	2,43	0,17		1	1		1	1											13,19	13,53	
	12:00	41,30	38,70	2,49	0,11		1	1		1	1											13,48	13,90	
	13:00	41,55	38,89	2,59	0,06		1	1		1	1											13,82	14,14	
	14:00	39,78	36,17	3,56	0,06		1	1		1	1											12,02	12,38	
	15:00	40,41	35,71	4,67	0,03		1	1		1	1											12,00	13,01	
	16:00	40,69	36,52	4,14	0,03		1	1		1	1									1		8,85	9,16	
	17:00	44,19	40,02	4,15	0,01		1	1		1	1									1		12,08	12,66	
	18:00	45,03	40,82	4,18	0,02		1	1		1	1									1		13,22	13,50	
	19:00	43,49	39,30	4,17	0,02		1	1		1	1									1		11,73	11,96	
	20:00	41,77	36,83	4,91	0,03		1	1		1	1									1		10,05	10,24	
	21:00	38,79	33,70	5,06	0,04		1	1		1	1									1		7,17	7,26	
	22:00	36,04	30,90	5,09	0,05		1	1		1	1											7,94	8,63	
	23:00	33,56	26,62	6,83	0,12		1	1		1	1											7,55	7,55	

Ως τις 15:00 εκτελούνταν εργασίες στον ΑΣΠ Καλύμνου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης