

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Α/Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	00:00	25,26	25,23	0,00	0,03			1		1	1												3,33	3,30
	01:00	24,37	24,36	0,01	0,00			1		1	1												2,38	2,41
	02:00	23,58	23,58	0,00	0,00			1		1	1												1,54	1,63
	03:00	23,24	23,24	0,00	0,00			1		1	1												1,21	1,29
	04:00	23,48	23,46	0,01	0,00			1		1	1												1,36	1,52
	05:00	23,91	23,86	0,05	0,00			1		1	1												1,82	1,95
	06:00	25,25	25,24	0,01	0,00			1		1	1												3,12	3,30
	07:00	29,02	29,02	0,00	0,00			1		1	1										1	5,05	5,05	
	08:00	28,55	28,55	0,00	0,00			1		1	1										1	2,35	2,47	
	09:00	30,02	30,01	0,00	0,01			1		1	1										1	3,84	3,94	
	10:00	29,96	29,95	0,00	0,01			1		1	1										1	3,82	3,88	
	11:00	29,68	29,67	0,00	0,01			1		1	1										1	3,56	3,60	
	12:00	29,72	29,63	0,08	0,01			1		1	1										1	3,59	3,64	
	13:00	29,66	29,52	0,14	0,00			1		1	1										1	3,60	3,59	
	14:00	28,92	28,60	0,31	0,00			1		1	1										1	2,82	2,84	
	15:00	29,08	28,56	0,52	0,00			1		1	1										1	2,88	3,01	
	16:00	31,20	30,74	0,45	0,00			1		1	1										1	4,88	5,12	
	17:00	35,62	35,15	0,47	0,01		1	1		1	1										1	6,20	6,20	
	18:00	36,71	36,23	0,48	0,00		1	1		1	1										1	5,18	5,18	
	19:00	35,59	35,21	0,38	0,00		1	1		1	1										1	4,07	4,07	
	20:00	34,82	34,05	0,77	0,00			1		1	1										1	6,96	8,75	
	21:00	32,40	31,40	0,99	0,00			1		1	1										1	6,40	6,32	
	22:00	29,25	28,40	0,85	0,00			1		1	1										1	3,32	3,18	
	23:00	27,03	26,22	0,81	0,00			1		1	1											4,98	5,08	

Στο διάστημα 08:20 – 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης