

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	22,63	21,76	0,88	0,00			1			1											1	4,80	4,81
	01:00	21,38	19,75	1,64	0,00			1			1											1	3,56	3,56
	02:00	20,56	19,17	1,39	0,00			1			1											1	2,67	2,73
	03:00	20,63	18,91	1,68	0,05			1			1											1	2,78	2,80
	04:00	20,44	18,92	1,49	0,03			1			1											1	2,58	2,61
	05:00	21,05	19,48	1,57	0,00			1			1											1	3,06	3,22
	06:00	22,60	21,22	1,38	0,00			1			1											1	4,65	4,77
	07:00	25,77	24,51	1,26	0,00			1			1											1	7,77	7,94
	08:00	27,29	26,00	1,29	0,01		1	1			1											1	4,60	4,60
	09:00	26,85	25,46	1,35	0,04		1	1			1											1	3,60	3,57
	10:00	27,66	25,84	1,83	0,00		1	1			1											1	4,14	4,38
	11:00	29,32	25,48	3,84	0,00		1	1			1											1	5,93	6,04
	12:00	27,43	23,75	3,56	0,13			1		1	1											1	4,50	4,50
	13:00	25,98	23,61	2,18	0,19			1		1	1												4,00	4,03
	14:00	26,04	23,97	1,88	0,20			1		1	1												4,09	4,09
	15:00	26,02	25,16	0,86	0,00			1		1	1												4,03	4,07
	16:00	28,67	28,48	0,19	0,00			1		1	1												6,19	6,72
	17:00	32,42	32,08	0,34	0,01			1		1	1											1	6,12	6,35
	18:00	33,50	33,42	0,07	0,01			1		1	1											1	7,36	7,42
	19:00	33,22	32,96	0,25	0,01			1		1	1											1	7,08	7,14
	20:00	32,33	31,80	0,52	0,01			1		1	1											1	6,26	6,26
	21:00	30,12	29,75	0,37	0,01			1		1	1											1	4,10	4,05
	22:00	27,31	26,74	0,56	0,01			1		1	1											1	2,49	2,49
	23:00	24,76	23,73	1,03	0,01			1		1	1												2,85	2,81

Στο διάστημα 08:10 – 15:50 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης