

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Ρ	Ε	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025			00:00	22,52	20,07	2,40	0,04			1		1	1										0,64	0,57	
			01:00	21,55	19,96	1,55	0,04			1		1	1										0,02	0,00	
			02:00	20,81	19,24	1,36	0,20			1		1	1										0,00	0,00	
			03:00	20,23	18,34	1,68	0,21			1		1	1										0,00	0,00	
			04:00	20,35	18,23	1,91	0,20			1		1	1										0,00	0,00	
			05:00	21,22	19,25	1,76	0,21			1		1	1										0,00	0,00	
			06:00	22,83	20,61	2,01	0,21			1		1	1										0,74	0,88	
			07:00	24,80	20,86	3,71	0,23			1		1	1										2,78	2,85	
			08:00	24,67	20,96	3,45	0,26			1		1	1										2,63	2,72	
			09:00	24,57	21,26	3,06	0,26			1		1	1										2,70	2,62	
			10:00	24,22	22,35	1,61	0,26			1		1	1										2,16	2,27	
			11:00	23,77	22,28	1,24	0,26			1		1	1										1,59	1,82	
			12:00	23,69	19,98	3,25	0,46			1		1										1	3,95	5,86	
			13:00	24,09	17,77	5,89	0,43			1		1										1	6,07	6,26	
			14:00	24,25	17,93	5,87	0,45			1		1										1	6,32	6,43	
			15:00	24,99	17,99	6,56	0,45			1		1										1	6,94	7,17	
			16:00	27,59	19,05	8,09	0,45			1		1										1	9,23	9,66	
			17:00	32,14	22,08	9,62	0,44			1		1										1	10,99	11,25	
			18:00	32,91	23,67	8,98	0,26	1		1		1										1	9,39	9,72	
			19:00	32,11	24,38	7,73	0,00	1		1		1										1	8,72	8,92	
			20:00	31,61	23,80	7,80	0,00	1		1		1										1	8,17	8,42	
			21:00	29,09	23,64	5,45	0,00	1		1		1										1	7,68	7,68	
			22:00	26,72	22,18	4,54	0,00			1		1										1	8,63	8,89	
			23:00	24,43	21,30	3,13	0,00			1		1										1	6,45	6,60	

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω τις πρωινές ώρες, για λόγους ρύθμισης τάσης και συχνότητας. Το διάστημα 07:55 με 14:35 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης